

JRBI V2006

Domaine d'application : BT

Jonction de réparation de branchement

Description :

Ensemble de jonction rubanée injectée pour réparation ou prolongement des câbles BT, compatible avec la nouvelle mise à niveau demandée par Enedis.

Cet accessoire intègre :

- Quatre raccords **JFTS 35** à perforation d'isolant (pas de dénudage) avec têtes à rupture prédéterminée (fusible). Aucun potentiel actif ou flottant n'est accessible avant, pendant et après le montage (IP2X). La tenue diélectrique dans l'air est supérieure à 4 kV.
- L'ensemble des rubans nécessaires.
- L'écran de protection des tiers (conforme à l'arrêté technique) qui est assuré par rubanage d'un tricot métallique cuivre.
- La résine en bi-composants dernière génération, sans MDI avec canule pour le remplissage de l'accessoire par injection.
- La traçabilité de l'accessoire au travers d'une étiquette gravée indiquant un numéro de repérage unique.



JRBI V2006



JFTS 35

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur 1	Dimensions	Packaging
			Section Min-Max (mm ²)	Longueur L (mm)	
JRBI V2006	JRB / JRBSE	6790113	4 x 6 - 35	350	1 x 1L