

ARIC
26 rue du Goulet
93300 AUBERVILLIERS

Editeur (trice) Aumarechal Jean Michel
Téléphone
Fax
Email jm.aumarechal@aric-sa.fr

ARIC 50459 FLAT LED 5 BLC 5W 3000K / Table UGR

Luminaire: ARIC 50459 FLAT LED 5 BLC 5W 3000K
Lampes: 1 x

Evaluation éblouissement selon UGR											
ρ Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Murs	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Sol	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Taille pièce X Y		Visée perpendiculaire vers axe des lampes					Visée longitudinale vers axe des lampes				
2H	2H	27.2	28.6	27.6	28.8	29.1	27.2	28.6	27.6	28.8	29.1
	3H	28.8	30.0	29.2	30.3	30.6	28.8	30.0	29.2	30.3	30.6
	4H	29.5	30.6	29.8	30.9	31.2	29.5	30.6	29.8	30.9	31.2
	6H	30.0	31.0	30.3	31.3	31.7	30.0	31.0	30.3	31.3	31.7
	8H	30.1	31.1	30.5	31.4	31.8	30.1	31.1	30.5	31.4	31.8
	12H	30.2	31.2	30.6	31.5	31.9	30.2	31.2	30.6	31.5	31.9
4H	2H	27.9	29.1	28.3	29.4	29.7	27.9	29.1	28.3	29.4	29.7
	3H	29.7	30.7	30.1	31.0	31.4	29.7	30.7	30.1	31.0	31.4
	4H	30.5	31.4	30.9	31.7	32.1	30.5	31.4	30.9	31.7	32.1
	6H	31.1	31.8	31.5	32.2	32.7	31.1	31.8	31.5	32.2	32.7
	8H	31.3	32.0	31.7	32.4	32.8	31.3	32.0	31.7	32.4	32.8
	12H	31.5	32.1	31.9	32.5	33.0	31.5	32.1	31.9	32.5	33.0
8H	4H	30.8	31.5	31.3	31.9	32.4	30.8	31.5	31.3	31.9	32.4
	6H	31.5	32.1	32.0	32.6	33.0	31.5	32.1	32.0	32.6	33.0
	8H	31.8	32.3	32.3	32.8	33.3	31.8	32.3	32.3	32.8	33.3
	12H	32.1	32.5	32.6	33.0	33.5	32.1	32.5	32.6	33.0	33.5
12H	4H	30.8	31.5	31.3	31.9	32.3	30.8	31.5	31.3	31.9	32.3
	6H	31.6	32.1	32.1	32.6	33.1	31.6	32.1	32.1	32.6	33.1
	8H	31.9	32.4	32.4	32.8	33.4	31.9	32.4	32.4	32.8	33.4
Variation de position de l'observateur pour écartement S entre luminaires											
S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H	+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 2.0H	+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.6					
Tableau standard	BK06					BK06					
Nombre à ajouter pour la correction	14.7					14.7					
Indice d'éblouissement en fonction du 400lm Flux lumineux total											

Les valeurs UGR sont calculées conformément à CIE Publ. 117. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.