


Anschlussäule
Connecting Pillar
Borne d'alimentation

IP 44

**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Ortsfeste Anschlussäule für den elektrischen Anschluss von ortsvorändlichen Gartenleuchten oder elektrischen betriebenen Gartengeräten. Nur BEGA Installationseinsätze und Stecker nach DIN 49441/49406 mit Schutzkragen gewährleisten die angegebene Schutzart.

Instructions for use**Application**

Permanent connecting pillar for electrical connection of portable garden luminaires or electrically operated gardening tools. Only BEGA installation accessories and plugs according to DIN 49441/49406 with safety collar guarantee the specified degree of protection.

Fiche d'utilisation**Utilisation**

Borne fixe d'alimentation pour le branchement de luminaires mobiles de jardin ou d'outils électriques de jardin. Seuls les équipements BEGA et les fiches dotées d'un clapet de sécurité selon DIN 49441/49406 garantissent le degré IP indiqué.

Produktbeschreibung

Anschlussäule besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl
 Geräteträger und Abdeckklappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Farbe Grafit
 Anschlussäule mit Erdstück
 für die Befestigung im Boden
 Erdstück besteht aus Stahl,
 feuerverzinkt nach EN ISO 1461
 3 Schutzkontakt-Steckdosen 16 A · 250 V ~
 belgisch/franz. Norm, Steckertyp C/E
 Leitungsverbinde für Netzanschlusskabel
 bis ø 13 mm · max. 3 x 2,5[□]
 Schutzklasse I
 Schutzzart IP 44
 Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper
 > 1 mm und Spritzwasser
 (bei geschlossenem Klappdeckel)
 CE – Konformitätszeichen
 Gewicht: 2,7 kg

Product description

Connecting pillar made of aluminium alloy, aluminium and stainless steel
 Support and cover
 GRP · Colour graphite
 Connecting pillar with anchorage unit for fixing in the ground
 The anchorage unit is made of galvanised steel according to EN ISO 1461
 3 Safety socket outlets 16 A · 250 V ~
 Belgian/French standard, Plug type C/E
 Line connector for mains supply cable up to ø 13 mm · max. 3 x 2,5[□]
 Safety class I
 Protection class IP 44
 Protected against granular foreign bodies > 1 mm and splash water
 (with closed flap)
 CE – Conformity mark
 Weight: 2.7 kg

Description du produit

Borne d'alimentation fabriqué en fonderie d'alu, aluminium et acier inoxydable
 Boîte de montage et couvercle à charnière
 Matière synthétique renforcée à la fibre de verre
 Couleur graphite
 Borne d'alimentation avec pièce enterrée pour encastrement dans le sol
 La pièce enterrée est fabriquée en acier galvanisé EN ISO 1461
 3 Prises de courant allemande 16 A · 250 V ~ normes françaises/belges, Type de fiche C/E
 Bornier pour câble de raccordement jusqu'à ø 13 mm · max. 3 x 2,5[□]
 Classe de protection I
 Degré de protection IP 44
 Protection contre les corps solides > 1 mm et les projections d'eau (avec clapet fermé)
 CE – Sigle de conformité
 Poids: 2,7 kg

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Anschlussäule sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Anschlussäule vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Safety indices

The installation and operation of this connecting pillar are subject to national safety regulations. The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or installation. If any connecting pillar is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de cette borne d'alimentation, respecter les normes de sécurité nationales. Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Toutes les modifications apportées au borne d'alimentation se feront sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectuera.

Montage

Sicherung und Fehlerstrom-Schutzschalter sind in der Unterverteilung vorzuschalten. Für den elektrischen Anschluss ist eine Kabellänge von 300 mm über Befestigungsgrund ausreichend.

Zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung empfehlen wir die Verwendung der Verteilerdose **70 730** oder **71 053**.

Durch Lösen der Schrauben am Fußpunkt das Erdstück aus der Anschlussäule entnehmen. Erdkabel von unten in das Erdstück einführen. Beim Einbau des Erdstücks ist darauf zu achten, dass das Rohr absolut senkrecht steht. Elektrische Verbindung von Erdkabel und Steckdosenanschlussleitung am beiliegenden Leitungsverbinder vornehmen. Schutzleiterverbindung herstellen und elektrischen Anschluss vornehmen. Beide Leitungsvorschraubungen fest verschrauben. Anschlussäule auf das Erdstück führen, ausrichten und beide Schrauben gleichmäßig fest anziehen.

Installation

In the subsidiary distribution the circuit must be protected by fuses and residual current circuit breaker. A cable length of 300 mm above ground level is required for making the electrical connection.

In case of through-wiring of the mains supply cable we recommend to use the distribution box **70 730** or **71 053**.

Remove the anchorage unit from the connecting pillar by undoing the screws at the base of the connecting pillar.

Lead underground cable from below into the anchorage unit.

When installing the anchorage unit note that the tube is absolutely vertical.

Make electrical connection of underground cable and luminaire connecting cable at the enclosed line connector.

Make earth conductor connection and electrical connection.

Tighten screw cable glands firmly.

Lead connecting pillar on the anchorage unit and tighten both screws firmly.

Installation

Dans la sous-distribution les fusibles et le différentiel sont à installer en amont.

Pour le raccordement électrique de la borne d'alimentation une longueur de câble de 300 mm au dessus du sol est suffisante.

Pour le branchement en dérivation du câble de raccordement nous recommandons l'utilisation d'une boîte de dérivation dérivation **70 730** ou **71 053**.

Retirer la contre-plaque de la platine de la borne d'alimentation après avoir desserré les vis du pied de la borne d'alimentation.

Introduire le câble de terre dans la pièce enterrée par dessous.

Lors de l'installation de la pièce enterrée il faut bien vérifier que le tube soit absolument en position verticale.

Procéder au raccordement électrique du câble de terre et du câble de raccordement au bornier pour câble du câble joint.

Mettre à la terre et procéder au raccordement électrique.

Serrer fermement et régulièrement les deux vis. Guider la borne d'alimentation sur la partie enterrée et serrer fort et régulièrement les deux vis.

Ergänzungsteile

Verteilerdose für den Einbau ins Erdreich

70 730 Verteilerdose mit 7 Leitungseinführungen · Klemme 5 x 4[□]

71 053 Verteilerdose mit 10 Leitungseinführungen · Klemme 6 x 16[□]

Accessories

Distribution box for installation in soil

70 730 Distribution box with 7 cable entries
Connection terminals 5 x 4[□]

71 053 Distribution box with 10 cable entries
Connection terminals 6 x 16[□]

Accessoires

Boîte de dérivation pour encastrement dans le sol

70 730 Boîte de dérivation avec 7 entrées de câble · borniers 5 x 4[□]

71 053 Boîte de dérivation avec 10 entrées de câble · borniers 6 x 16[□]

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

A separate instructions for use can be provided upon request.

Une fiche d'utilisation pour ce boîtier est disponible.

Ersatzteile

Steckdose
Dichtung

70176
831286

Spares

Socket outlet
Gasket

70176
831286

Pièces de rechange

Prise de courant
Joint

70176
831286