

Interrupteur-sectionneur, DMM, 125 A, tétrapolaire, Fonctions d'ARRÊT D'URGENCE, Avec poignée rotative rouge et couronne de blocage jaune, dans coffret CI-K5



Référence DMM-125/4/I5/P-R
N° de catalogue 172854

Gamme de livraison

Gamme				Interrupteur-sectionneur Interrupteur général Interrupteurs de maintenance
Identificateur de type				DMM
Fonction Arrêt				Fonctions d'ARRÊT D'URGENCE
				Avec poignée rotative rouge et couronne de blocage jaune
Information sur la fourniture				Contact auxiliaire pouvant être monté ultérieurement.
Remarque				dans coffret CI-K5
Nombre de pôles				tétrapolaire
Circuits auxiliaires				
				Contact F 0
				Contact 0
Remarque				1 cadenas, # 5 mm
Verrouillage				verrouillable en position 0
Degré de protection				IP65
Forme				Montage en saillie
Angles de rotation			°	90
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz				
400 V	P		kW	59
Courant assigné ininterrompu	I_u		A	125
Remarque sur le courant assigné ininterrompu I_u				Courant assigné ininterrompu I_u spécifié pour la section maximale.

Caractéristiques techniques

Généralités

Conformité aux normes				IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204 Interrupteurs-sectionneurs selon IEC/EN 60947-3
Certifications				CE, RoHs, KEMA, EAC, Lloyds
Température ambiante				
En service	θ		°C	-25 - +60
Stockage	θ		°C	-40 - +80
Catégorie de surtension/Degré de pollution				III/3
Tension assignée de tenue aux chocs	U_{imp}		kV	6
Tension assignée d'isolement	U_i		V	1000
Position de montage				Quelconque

Circuits électriques

Valeurs mécaniques				
Nombre de pôles				tétrapolaire
Circuits auxiliaires				
				Contact F 0
				Contact 0
Caractéristiques électriques				
Tension assignée d'emploi	U_e		V AC	690
Courant assigné ininterrompu	I_u		A	125
Remarque sur le courant assigné ininterrompu I_u				Courant assigné ininterrompu I_u spécifié pour la section maximale.

Tenue aux courts-circuits			
Protection par fusible			125
Courant de court-circuit conditionnel	I _q	kA	415 V: 30 690 V: 50
Courant de coupure		kA	13,7
Contrainte thermique max.		kA ² s	134
Courant assigné de courte durée (1 s)	I _{cw}	A _{eff}	2500
Remarque sur le courant assigné de courte durée admissible I _{cw}			courant d'1 seconde
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant	P _{vid}	W	4.9

Pouvoir de coupure

Pouvoir assigné de coupure cos φ selon IEC 60947-3			
400/415 V		A	1000
500 V		A	528
690 V		A	336
Séparation sûre selon EN 61140			
Pertes par effet Joule par circuit sous I _e		W	4.5
Longévité mécanique	manœuvres		10000
Tension alternative			
AC-21A			
Courant assigné d'emploi interrupteur			
400 V 415 V	I _e	A	125
500 V	I _e	A	125
690 V	I _e	A	125
AC-22A			
Courant assigné d'emploi interrupteur			
400 V 415 V	I _e	A	125
500 V	I _e	A	125
690 V	I _e	A	125
AC-23A			
Courant assigné d'emploi interrupteur			
400 V 415 V	I _e	A	125
500 V	I _e	A	66
690 V	I _e	A	42
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz			
400 V 415 V	P	kW	59
500 V	P	kW	45
690 V	P	kW	37

Sections raccordables

Souple à embout selon DIN 46228			
Conducteur souple		mm ²	6 - 70
Longueur à dénuder		mm	21
Couple de serrage vis de raccordement		Nm	7

Grandeurs caractéristiques relevant de la sécurité

Remarques			Valeurs B10 _g selon EN ISO 13849-1, tableau C1
-----------	--	--	---

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée	I _n	A	125
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant	P _{vid}	W	4.9
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant	P _{vid}	W	0
Puissance dissipée statique, dépendante du courant	P _{vs}	W	0
Pouvoir d'émission de puissance dissipée	P _{ve}	W	0
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	40
Certificat d'homologation IEC/EN 61439			

10.2 Résistance des matériaux et des pièces		
10.2.2 Résistance à la corrosion		Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe		Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale		Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle		Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV		Résistance aux UV uniquement avec toit de protection.
10.2.5 Elevation		Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc		Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions		Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes		Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite		Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques		Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel		Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes		Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur		Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement		
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle		Sous la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs		Sous la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante		Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement		Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits		Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique		Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique		Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Interrupteur-sectionneur (EC000216)		
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Sectionneur, interrupteur, commutateur / Sectionneur à coupure en charge compact (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])		
finition interrupteur général		oui
finition interrupteur de maintenance/réparation		oui
finition interrupteur de sécurité		non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence		oui
finition de l'inverseur		non
nombre d'interrupteurs		1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA	V	690
tension de fonctionnement normale	V	690 - 690
courant permanent nominal (Iu)	A	125
courant permanent nominal, AC-23, 400 V	A	66
courant permanent nominal, AC-21, 400 V	A	125
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V	kW	0
courant nominal de courte durée admissible Icw	kA	2.5
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V	kW	59
puissance de commutation à 400 V	kW	0
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq	kA	50
nombre de pôles		4
nombre de contacts auxiliaires à ouverture		0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture		0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions		0
commande motorisée en option		non
commande motorisée intégrée		non
déclencheur voltétrique en option		non
type de construction de l'appareil		appareil complet installé dans un boîtier
convient pour montage au sol		oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous			non
adapté à une fixation frontale centrale			non
adapté à un montage en distributeur			non
adapté à un montage intermédiaire			non
couleur de l'élément d'actionnement			rouge
finition de l'élément d'actionnement			poignée tournante courte
verrouillable			oui
type de raccordement du circuit principal			raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant			IP65
degré de protection (NEMA)			12