



LCIE

LICENCE



AEAS
PERFORMANCE SATI Visibilité +

LCIE N° : T 21023 / 758673

Titulaire :
License Holder:

COOPER SECURITE SAS

PEER II - Rue Beethoven-Parc Européen d'Entreprises; 63200 RIOM - France

Site de fabrication :
Factory:

2019BA

2101BA

2068BA

Produit :
Product:

BAES d'évacuation à led P

BAES of evacuation with light-emitting diode P

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

EATON

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

PLANETE 2-45 ES ADR CGLine+ - LUM17215

PLANETE 2-45 Small ES ADR CGLine+ - LUM17212

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2015+A1:2018

NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020

NF EN 62034:2012

NF C 71-800:2000

NF C 71-820:1999

Règle d'Application n° 110-699 :2013

PE 110-755:2019

NF 413:2006

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n°169812-758674 A/B/C

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 01/07/2021

Date de fin de validité / Expiry date:

Jérôme REYSSON

Responsable Certification/Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

cofrac

Accréditation
N° 5-0014
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

**Annexe de la licence / Annex of license
T 21023 / 758673**

Caractéristiques / Characteristics :

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Tension assignée / Rated voltage | 230 V |
| Nature du courant / Nature of supply | AC |
| Fréquence assignée / Rated frequency | 50-60 Hz |
| Puissance assignée / Rated power | 0.6 W |
| Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock | II |
| Degré IP / IP degree | IP66 |
| Degré IK / IK degree | IK08 |
| Flux assigné / Rated lumen output | 45 lm à 1h |
| Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type | 1 x Li-ion Ronda AAC7549114 3,2V 1500mAh |
| Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number) | 16 LEDs |
| Lampe de veille (nature, nombre) / Normal lamp (type, number) | / |
| Télécommande/Remote control | oui |
| Durée de fonctionnement "Visibilité +" / "Visibility +" operating time | 30 min |