

BIC ...

Domaine d'application : BT

Bracelet isolant

Description :

Bracelet isolant en matière isolante de haute résistance mécanique et climatique pour fixation des câbles sur supports ou parois.

Mise en oeuvre :

- soit par feuillard (déjà installé ou non), largeur maxi : 20 mm, épaisseur maxi : 0,7 mm. Blocage de l'embase sur le feuillard par vis intégrée.
- soit par vis à bois 6 x 60 mm.

BIC 30-50 / 50-90 : Collier intégré ré-ouvrable.

BIC 50-90AM : ne peut pas être monté sur feuillard déjà existant.

EM 86 : embase pour bracelet en matière isolante haute résistance mécanique et climatique pour fixation des câbles sur supports ou parois.



BIC 15-30




BIC 15-30



BIC 15-30



BIC 30-50



Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur 1
			Diamètre Min-Max (mm)
BIC 15-30	BIS 120 PF / 180 PF	6827652 / 6827682	15 - 30