



RAYCHEM

JBS-100-E, JBS-100-EP JBS-100-L-E, JBS-100-L-EP

Single Entry Power Connection With Junction Box

Anschlusskasten Für Ein Heizband

Boîte De Raccordement À Entrée Simple

Aansluitdoos Voor Één Verwarmingskabel

Koblingsboks Med Kopplingsdosa För En Varmekabel

Anslutningssats Med Kopplingslåda För En Värmekabel

Tilslutning For Et Varmekabel Inkl. Montagekasse

Syöttö, Lämpivienti Ja KytKentä Rasiaan

Scatola Di Alimentazione Per Un Solo Cavo Scaldante

Alimentación Simple Incluyendo Caja De Conexión

Zestaw Zasilajaco - Przyłączeniowy Dla Jednego Obwodu


Комплект Подключения Питания Для Одного Греющего Кабеля С Соединительной Коробкой

Svorkovnicová Skříň Pro Napájení Jednoho Topného Kabelu

Egy Fűtőkábel Csatlakoztatása A Kötődobozhoz




Garnitura Za Priključak Jedne Grijače

Trake Na Priključ Nu Kutiju



A


JBS-100-EP

**B****C**

JBS-100-E JBS-100-EP JBS-100-L-E JBS-100-L-EP

ENGLISH

PTB 09 ATEX 1059 U

 II 2G Ex e (e mb) II
II 2D Ex tD (tD mbD) A21 IP66

IECEX PTB 09.0037U

Ex e (e mb) II
Ex tD (tD mbD) A21 IP66


Rated voltage:

JBS-100-E(P): 480 Vac**
JBS-100-L-E(P): 254 Vac

Ambient temperature:

JBS-100-E(P): -50°C to +56°C**
JBS-100-L-E(P): -40°C to +40°C

** : Special conditions for safe use may apply.

 Ex e(m) II T*

* For system Temperature Code, see heating cable or design documentation.

Rated voltage: 277 Vac

Ambient temperature: -40°C to +40°C



BR-Ex e II
BR-Ex em II



JBS-100-E(P):
TC RU C-BE.МЮ62.В.00054/18
Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U
Ex e mb IIC Gb U Ex tb mb IIIC Db U
Ta -55°C...+56°C IP66
OOO "ТехИмпорт"

JBS-100-L-E(P):
TC RU C-BE.МЮ62.В.00054/18
Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U
Ex e mb IIC Gb U Ex tb mb IIIC Db U
Ta -55°C...+40°C IP66
OOO "ТехИмпорт"

(Russia, Kazakhstan, Belarus)

For other countries contact your local nVent representative.

Maximum pipe temperature:

Heater type	T _{max} continuous	T _{max} intermittent	
		1000h cumulative	T _{max} power off
BTV	65°C	85°C	-
QTVR	110°C	110°C	-
XTV	121°C	250°C	-
KTV	150°C	250°C	-
VPL	See tables below	-	260°C

VPL: Maximum pipe temperature in dependence of heater type, voltage and current

Heater Type	230 Vac	254 Vac	277 Vac	20A	25A	30A
5VPL2-CT	230°C	225°C	225°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
10VPL2-CT	210°C	200°C	195°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
15VPL2-CT	180°C	145°C	105°C	≤180°C	150°C - 180°C	≤150°C
20VPL2-CT	150°C	Not allowed		≤150°C	≤150°C	≤150°C

Heater Type	385 Vac	400 Vac	480 Vac	20A	25A	30A
5VPL4-CT	230°C	230°C	230°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
10VPL4-CT	215°C	215°C	205°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
15VPL4-CT	195°C	195°C	160°C	≤180°C	150°C - 180°C	≤150°C
20VPL4-CT	150°C	150°C	150°C	≤150°C	≤150°C	≤150°C

Special conditions for safe use using ATEX or IECEx approvals:

For ambient temperatures >+40°C:

Use a power cable with continuous temperature resistance of minimum +90°C

Use a metallic power cable gland approved for use in hazardous areas
(for example GL-38-M25-METAL).

For voltages >254Vac and BTV, QTVR, XTV or KTV heating cables:

Use a power cable with continuous temperature resistance of minimum +90°C

Use a metallic power cable gland approved for use in hazardous areas
(for example GL-38-M25-METAL).

Installation instruction for multiple entry power connection with junction box.

For use with all nVent RAYCHEM BTV-, QTVR-, XTV-, KTV- and VPL-heating cables.

⚠ WARNING: To prevent electrical shock, short circuit or arcing, this product must be installed correctly and water ingress must be avoided before and during the installation.

Before installing this product, read the installation instructions completely.

⚠ CAUTION: Prolonged or repeated contact with the sealant in the core sealer may cause skin irritation. Wash hands thoroughly. Overheating or burning the sealant will produce fumes that may cause polymer fume fever. Avoid contamination of cigarettes or tobacco. Consult MSDS VEN 0058 for further information.

DEUTSCH

PTB 09 ATEX 1059 U

Ex II 2G Ex e (e mb) II
II 2D Ex tD (tD mbd) A21 IP66

IECEx PTB 09.0037U

Ex e (e mb) II
Ex tD (tD mbd) A21 IP66

Bemessungsspannung:

JBS-100-E(P): 480 V AC**
JBS-100-L-E(P): 254 V AC

Umgebungstemperatur:

JBS-100-E(P): -50°C bis +56°C**
JBS-100-L-E(P): -40°C bis +40°C

** Ggf. besondere Bedingungen für den sicheren Gebrauch beachten.

Ex e(m) II T*
-WS

* Temperaturklasse des Systems siehe Heizband- oder Auslegungsdokumentation.

Bemessungsspannung: 277 V AC

Umgebungstemperatur: -40°C bis +40°C

N **IEEx** BR-Ex e II
BR-Ex em II

EAC Ex	JBS-100-E(P):	JBS-100-L-E(P):
	TC RU C-BE.MIO62.B.00054/18	TC RU C-BE.MIO62.B.00054/18
	Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U	Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U
	Ex e mb IIC Gb U Ex tb mb IIIC Db U	Ex e mb IIC Gb U Ex tb mb IIIC Db U
	Ta -55°C...+56°C IP66	Ta -55°C...+40°C IP66
	000 "ТехИмпорт"	000 "ТехИмпорт"

Maximale Rohrtemperatur:

Heizband-Typ	T _{max} dauernd	T _{max} kurzzeitig 1000 h kumulierend	T _{max} ausgeschaltet
BTV	65°C	85°C	-
QTVR	110°C	110°C	-
XTV	121°C	250°C	-
KTV	150°C	250°C	-
VPL	Vgl. die nachstehenden Tabellen	-	260°C

VPL: Maximale Rohrtemperatur abhängig von Heizbandtyp, Spannung und Stromstärke

Heizband	230 V AC	254 V AC	277 V AC	20 A	25 A	30 A
5VPL2-CT	230°C	225°C	225°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
10VPL2-CT	210°C	200°C	195°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
15VPL2-CT	180°C	145°C	105°C	≤180°C	150°C - 180°C	≤150°C
20VPL2-CT	150°C	Nicht zulässig		≤150°C	≤150°C	≤150°C

Heizband	385 V AC	400 V AC	480 V AC	20 A	25 A	30 A
5VPL4-CT	230°C	230°C	230°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
10VPL4-CT	215°C	215°C	205°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
15VPL4-CT	195°C	195°C	160°C	≤180°C	150°C - 180°C	≤150°C
20VPL4-CT	150°C	150°C	150°C	≤150°C	≤150°C	≤150°C

Besondere Bedingungen für den sicheren Gebrauch für ATEX- und IECEx-Zulassung:

Umgebungstemperatur > +40°C:

Netzanschlusskabel mit Dauer-Temperaturbeständigkeit von mindestens +90°C verwenden
Metall-Kabelverschraubung mit Ex-Zulassung verwenden (z. B. GL-38-M25-METAL).

Bei Spannung > 254 V AC und Heizband-Typenreihen BTV, QTVR, XTV oder KTV:

Netzanschlusskabel mit Dauer-Temperaturbeständigkeit von mindestens +90°C verwenden
Metall-Kabelverschraubung mit Ex-Zulassung verwenden (z. B. GL-38-M25-METAL).

Montageanleitung für den Anschlusskasten mit mehreren Heizbandeinführungen.

Zur Verwendung an allen RAYCHEM-Heizbändern Typ BTV, QTVR, XTV, KTV und VPL.

⚠ ACHTUNG: Zur Vermeidung von elektrischem Schlag, Kurzschluss oder Funkenbildung muss dieses Gerät vorschriftsmäßig montiert werden. Das Gerät ist vor und während der Montage vor Wasser zu schützen.

Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig und vollständig, bevor Sie mit der Montage beginnen.

⚠ VORSICHT: Ein längerer oder wiederholter Kontakt mit der Dichtmasse der Heizelementabdichtung kann Hautirritationen auslösen. Waschen Sie Ihre Hände daher gründlich. Durch Überhitzen oder Verbrennen der Dichtmasse entstehen Dämpfe, die zu Polymerfieber führen können. Achten Sie darauf, dass Zigaretten oder Tabak nicht kontaminiert werden. Weitere Informationen können Sie dem US-Sicherheitsdatenblatt MSDS VEN 0058 entnehmen.

FRANÇAIS

PTB 09 ATEX 1059 U

Ex II 2G Ex e (e mb) II
II 2D Ex tD (tD mbD) A21 IP66

IECEx PTB 09.0037U

Ex e (e mb) II
Ex tD (tD mbD) A21 IP66

Tension maximale :

JBS-100-E(P) : 480 V ca**
JBS-100-L-E(P) : 254 V ca

Température ambiante:

JBS-100-E(P) : -50°C à +56°C**
JBS-100-L-E(P) : -40°C à +40°C

** : des conditions particulières d'utilisation du dispositif en toute sécurité peuvent s'appliquer.

SP Ex e(m) II T*

* Pour le code de température du système, voir le câble chauffant ou la documentation technique.

Tension maximale : 277 V ca

Température ambiante : -40°C à +40°C

N **IEEx** BR-Ex e II
BR-Ex em II

EAC Ex	JBS-100-E(P): TC RU C-BE.MIO62.B.00054/18 Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U Ex e mb IIC Gb U Ex tb mb IIIC Db U Ta -55°C...+56°C IP66 OOO "TexИмпорт"	JBS-100-L-E(P): TC RU C-BE.MIO62.B.00054/18 Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U Ex e mb IIC Gb U Ex tb mb IIIC Db U Ta -55°C...+40°C IP66 OOO "TexИмпорт"
----------------------	--	--

Température maximum de tuyauterie :

Type de câble chauffant	T _{max} constante 1000 h cumulées	T _{max} intermittente	T _{max} hors tension
BTV	65°C	85°C	-
QTVR	110°C	110°C	-
XTV	121°C	250°C	-
KTV	150°C	250°C	-
VPL	Voir tableaux ci-dessous		260°C

VPL : Température maximum de tuyauterie en fonction du type, de la tension et du courant d'alimentation du câble chauffant

Type de câble chauffant	230 V ca	254 V ca	277 V ca	20 A	25 A	30 A
5VPL2-CT	230°C	225°C	225°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
10VPL2-CT	210°C	200°C	195°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
15VPL2-CT	180°C	145°C	105°C	≤180°C	150°C - 180°C	≤150°C
20VPL2-CT	150°C	Non autorisé		≤150°C	≤150°C	≤150°C

Type de câble chauffant	385 Vac	400 Vac	480 Vac	20A	25A	30A
5VPL4-CT	230°C	230°C	230°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
10VPL4-CT	215°C	215°C	205°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
15VPL4-CT	195°C	195°C	160°C	≤180°C	150°C - 180°C	≤150°C
20VPL4-CT	150°C	150°C	150°C	≤150°C	≤150°C	≤150°C

Conditions spéciales d'utilisation en toute sécurité en conformité avec les certifications ATEX ou IECEx :

Pour températures ambiantes >+40°C :

Utiliser un câble d'alimentation avec une résistance de température constante de +90°C minimum. Utiliser un presse-étoupe métallique du câble d'alimentation agréé pour zones explosibles (par exemple GL-38-M25-METAL).

Pour des tensions >254 V ca et des câbles chauffants BTV, QTVR, XTV ou KTV :

Utiliser un câble d'alimentation avec une résistance de température constante de +90°C minimum. Utiliser un presse-étoupe métallique du câble d'alimentation agréé pour zones explosibles (par exemple GL-38-M25-METAL).

Instructions d'installation pour boîte de raccordement à entrée simple.


Utilisable avec les rubans chauffants de type RAYCHEM BTV, QTVR, XTV, KTV et VPL.

⚠ ATTENTION: pour prévenir les risques d'électrocution, de court-circuit ou d'arc électrique, ce produit doit être installé correctement et la pénétration d'eau doit être évitée avant et pendant l'installation. Ces instructions d'installation doivent être lues en entier avant de procéder à la mise en oeuvre du produit.

⚠ ATTENTION: Tout contact prolongé ou répété avec le gel contenu dans l'embout d'étanchéité peut provoquer une irritation de la peau. Se laver soigneusement les mains. La surchauffe ou la combustion du gel produira des émanations pouvant entraîner la fièvre des polymères. Éviter toute contamination des cigarettes ou du tabac. Pour de plus amples informations, consulter la fiche de données de sécurité MSDS VEN 0058.

NEDERLANDS

PTB 09 ATEX 1059 U

 II 2G Ex e (e mb) II
II 2D Ex tD (tD mbD) A21 IP66

IECEX PTB 09.0037U

Ex e (e mb) II
Ex tD (tD mbD) A21 IP66


Nominale spanning:

JBS-100-E(P): 480 Vac**
JBS-100-L-E(P): 254 Vac

Omgevingstemperatuur:

JBS-100-E(P): -50°C tot +56°C**
JBS-100-L-E(P): -40°C tot +40°C

** : Mogelijk gelden speciale voorwaarden voor veilig gebruik.

 Ex e(m) II T*

* Zie voor de Temperatuurcode van het systeem de documentatie over de verwarmingskabel of het ontwerp.

Nominale spanning:

277 Vac

Omgevingstemperatuur:

-40°C tot +40°C

  BR-Ex e II
BR-Ex em II

JBS-100-E(P):
TC RU C-BE.MI062.B.00054/18
Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U
Ex e mb IIC Gb U Ex tb mb IIIC Db U
Ta -55°C...+56°C IP66
OOO "ТехИмпорт"

JBS-100-L-E(P):
TC RU C-BE.MI062.B.00054/18
Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U
Ex e mb IIC Gb U Ex tb mb IIIC Db U
Ta -55°C...+40°C IP66
OOO "ТехИмпорт"

Maximumleidingtemperatuur:

Type verwarmingskabel	T _{max} continu 1000 u cumulatief	T _{max} intermitterend	T _{max} spanningsloos
BTV	65°C	85°C	-
QTVR	110°C	110°C	-
XTV	121°C	250°C	-
KTV	150°C	250°C	-
VPL	Zie onderstaande tabellen	-	260°C

VPL: Maximumleidingtemperatuur afhankelijk van type verwarmingskabel, spanning en stroom

Type verwar- mingskabel	230 Vac	254 Vac	277 Vac	20A	25A	30A
5VPL2-CT	230°C	225°C	225°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
10VPL2-CT	210°C	200°C	195°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
15VPL2-CT	180°C	145°C	105°C	≤180°C	150°C - 180°C	≤150°C
20VPL2-CT	150°C	Niet toegestaan		≤150°C	≤150°C	≤150°C

Type verwar- mingskabel	385 Vac	400 Vac	480 Vac	20A	25A	30A
5VPL4-CT	230°C	230°C	230°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
10VPL4-CT	215°C	215°C	205°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
15VPL4-CT	195°C	195°C	160°C	≤180°C	150°C - 180°C	≤150°C
20VPL4-CT	150°C	150°C	150°C	≤150°C	≤150°C	≤150°C

Speciale voorwaarden voor veilig gebruik met ATEX- of IECEx-goedkeuring:

Voor omgevingstemperatuur > +40°C:

Gebruik een voedingskabel met continue temperatuurweerstand van minimaal +90°C
Gebruik een metalen kabelwartel die is goedgekeurd voor gevaarlijke omgevingen
(bv. GL-38-M25-METAL).

Voor voltages > 254 Vac en BTV-, QTVR-, XTV- of KTV-verwarmingskabels:

Gebruik een voedingskabel met continue temperatuurweerstand van minimaal +90°C

Gebruik een metalen kabelwartel die is goedgekeurd voor gevaarlijke omgevingen (bv. GL-38-M25-METAL).

Installatie-instructie voor aansluitdoos voor meerdere verwarmingskabels.


Voor gebruik met alle BTV-, QTVR-, XTV- en KTV- en VPL-verwarmingskabels van RAYCHEM.

⚠ WAARSCHUWING: Correcte installatie is vereist om elektrische schokken, kortsluiting en vonken te voorkomen. Voor en tijdens installatie mag er geen water binnendringen in de kabel.

Lees eerst de installatie-instructies volledig door.

⚠ WAARSCHUWING: Langdurig of herhaald contact met de kit in de kernafdichters kan huidirritatie veroorzaken. Was uw handen zorgvuldig. Oververhitting of verbranding van de kit produceert dampen die teflonkoorts kunnen veroorzaken. Vermijd contact met sigaretten- of tabaksrook. Raadpleeg MSDS VEN 0058 voor meer informatie.**NORSK**

PTB 09 ATEX 1059 U

 II 2G Ex e (e mb) II
II 2D Ex tD (tD mbD) A21 IP66

IECEx PTB 09.0037U

Ex e (e mb) II
Ex tD (tD mbD) A21 IP66


Nominell spenning:

JBS-100-E(P): 480 V AC**
JBS-100-L-E(P): 254 V AC

Omgivelsestemperatur:

JBS-100-E(P): -50°C til +56°C**
JBS-100-L-E(P): -40°C til +40°C

**: Spesielle vilkår kan gjelde for sikker bruk.


 Ex e(m) II T*

* For systemtemperaturkode, se varmekabel- eller konstruksjonsdokumentasjon.

Nominell spenning: 277 V AC

Omgivelsestemperatur: -40°C til +40°C

 BR-Ex e II
BR-Ex em II

	JBS-100-E(P):	JBS-100-L-E(P):
	TC RU C-BE.MI062.B.00054/18	TC RU C-BE.MI062.B.00054/18
	Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U Ex e mb IIC Gb U Ex tb mb IIIC Db U Ta -55°C...+56°C IP66 OOO "ТехИмпорт"	Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U Ex e mb IIC Gb U Ex tb mb IIIC Db U Ta -55°C...+40°C IP66 OOO "ТехИмпорт"

Maksimal rørtemperatur:

Varmekabeltype	T _{max} kontinuerlig 1000t akkumulert	T _{max} kortvarig	T _{max} uten spenning
BTV	65°C	85°C	-
QTVR	110°C	110°C	-
XTV	121°C	250°C	-
KTV	150°C	250°C	-
VPL	Se tabellene nedenfor	-	260°C

VPL : Maksimal rørtemperatur avhengig av varmekabeltype, spenning og strømstyrke

Varmekabel- type	230 V AC	254 V AC	277 V AC	20 A	25 A	30 A
5VPL2-CT	230°C	225°C	225°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
10VPL2-CT	210°C	200°C	195°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
15VPL2-CT	180°C	145°C	105°C	≤180°C	150°C - 180°C	≤150°C
20VPL2-CT	150°C	Ikke tillatt		≤150°C	≤150°C	≤150°C

Varmekabel- type	385 V AC	400 V AC	480 V AC	20 A	25 A	30 A
5VPL4-CT	230°C	230°C	230°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
10VPL4-CT	215°C	215°C	205°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
15VPL4-CT	195°C	195°C	160°C	≤180°C	150°C - 180°C	≤150°C
20VPL4-CT	150°C	150°C	150°C	≤150°C	≤150°C	≤150°C

Spesielle vilkår for sikker bruk med ATEX- eller IECEx-godkjenning:**For omgivelsestemperaturer >+40°C:**

Bruk en strømkabel med en kontinuerlig temperatormotstand på minimum +90 °C

Bruk en kabelnippel av metall som egner seg for bruk i risikoområder (for eksempel GL-38-M25-METAL).

For spänningar >254 V AC og BTV-, QTVR-, XTV- eller KTV-varmekabler:

Bruk en strømkabel med en kontinuerlig temperaturmotstand på minimum +90 °C

Bruk en kabelnippel av metall som egner seg for bruk i risikoområder (for eksempel GL-38-M25-METAL).

Installasjonsanvisning for strømkobling med flere innganger med koblingsboks.

For bruk med alle RAYCHEM BTV-, QTVR-, XTV-, KTV- og VPL-varmekabler.


⚠ ADVARSEL: For å unngå elektrisk støt, kortslutning eller lysbuer, må dette produktet installeres riktig, og inntrengning av vann må unngås før og under installasjonen.

Les instruksjonene fullstendig før du installerer dette produktet.

⚠ OADVARSEL: Langvarig eller gjentatt kontakt med tetningsmassen i kabelskrittet, kan irritere huden. Ved kontakt, vask hendene grundig. Overoppheting eller brenning av tetningsmassen kan føre til røykforgiftning. Unngå at tetningsmassen kommer på sigaretter og tobakk. Konsulter sikkerhetsdatablad VEN 0058 for nærmere informasjon.

SVENSKA

PTB 09 ATEX 1059 U

 II 2G Ex e (e mb) II
II 2D Ex tD (tD mbD) A21 IP66

IECEx PTB 09.0037U

Ex e (e mb) II
Ex tD (tD mbD) A21 IP66


Nominell spänning:

JBS-100-E(P): 480 Vac**
JBS-100-L-E(P): 254 Vac

Omgivningstemperatur:

JBS-100-E(P): -50 till +56°C**
JBS-100-L-E(P): -40 till +40°C

** : Speciella förhållanden för en säker användning kan vara tillämpliga.


 Ex e(m) II T*

* För systemtemperaturkod, se värmekabel- eller designdokumentation.

Nominell spänning: 277 Vac

Omgivningstemperatur: -40 till +40°C

 BR-Ex e II
BR-Ex em II

	JBS-100-E(P):	JBS-100-L-E(P):
	TC RU C-BE.MIO62.B.00054/18	TC RU C-BE.MIO62.B.00054/18
	Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U	Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U
	Ex e mb IIC Gb U Ex tb mb IIIC Db U	Ex e mb IIC Gb U Ex tb mb IIIC Db U
	Ta -55°C...+56°C IP66	Ta -55°C...+40°C IP66
	OOO "TexИмпорт"	OOO "TexИмпорт"

Maximal rörtemperatur:

Typ av värmare	T _{max} kontinuerligt 1000 timmar	T _{max} intermittent ackumulerat	T _{max} frånslagen spänning
BTV	65°C	85°C	-
QTVR	110°C	110°C	-
XTV	121°C	250°C	-
KTV	150°C	250°C	-
VPL	Se tabeller nedan	-	260°C

VPL: Maximal rörtemperatur beroende på typ av värmare, spänning och ström

Typ av värmare	230 Vac	254 Vac	277 Vac	20 A	25 A	30 A
5VPL2-CT	230°C	225°C	225°C	180 - 235°C	150 - 180°C	≤150°C
10VPL2-CT	210°C	200°C	195°C	180 - 235°C	150 - 180°C	≤150°C
15VPL2-CT	180°C	145°C	105°C	≤180°C	150 - 180°C	≤150°C
20VPL2-CT	150°C	Ej tillåtet		≤150°C	≤150°C	≤150°C
Typ av värmare	385 Vac	400 Vac	480 Vac	20 A	25 A	30 A
5VPL4-CT	230°C	230°C	230°C	180 - 235°C	150 - 180°C	≤150°C
10VPL4-CT	215°C	215°C	205°C	180 - 235°C	150 - 180°C	≤150°C
15VPL4-CT	195°C	195°C	160°C	≤180°C	150 - 180°C	≤150°C
20VPL4-CT	150°C	150°C	150°C	≤150°C	≤150°C	≤150°C

Speciella förhållanden för säker användning av ATEX- eller IECEx-godkända enheter:

För omgivningstemperaturer > +40°C:

Använd en spänningskabel med en kontinuerlig temperaturresistens på minst +90°C.

Använd en metallisk spänningskabelbusning som är godkänd för användning inom risikområden (till exempel GL-38-M25-METAL).

För spänningar >254 Vac och BTV-, QTVR-, XTV- eller KTV-varmekablar:

Använd en spänningskabel med en kontinuerlig temperaturrestans på minst +90°C.

Använd en metallisk spänningskabelbusning som är godkänd för användning inom riskområden (till exempel GL-38-M25-METAL).

Installationsanvisning för anslutning av flera varmekablar med kopplingsdosa.

För användning med alla RAYCHEMS BTV-, QTVR-, XTV-, KTV- och VPL-varmekablar.

⚠ WARNING: För att förebygga elektriska stötar, kortslutning eller gnistbildning måste denna produkt installeras korrekt och vattenintrång måste undvikas före och under installationen.

Läs noga igenom installationsanvisningarna innan denna produkt installeras.

⚠ FÖRSIKTIGHET: Långvarig eller upprepad kontakt med tätningsmedlet i förseglingen kan orsaka hudirritation. Tvätta händerna noga. Överhettning eller bränning av tätningsmedlet producerar rök som kan orsaka polymerröksfeber. Undvik kontaminering av cigaretter eller tobak. Se materialsäkerhetsdatablad MSDS VEN 0058 för mer information.

DANSK

PTB 09 ATEX 1059 U

Ex II 2G Ex e (e mb) II
II 2D Ex tD (tD mBD) A21 IP66

IECEX PTB 09.0037U

Ex e (e mb) II
Ex tD (tD mBD) A21 IP66

Märkespänning:

JBS-100-E(P): 480 Vac**
JBS-100-L-E(P): 254 Vac

Omgivande temperatur:

JBS-100-E(P): -50°C til +56°C**
JBS-100-L-E(P): -40°C til +40°C

** : Der kan gælde særlige betingelser vedrørende sikker brug.

SR Ex e(m) II T*
-WS

* Se i dokumentationen til varmekablet eller konstruktionen vedrørende systemets temperaturkode.

Märkespänning:

277 Vac

Omgivande temperatur:

-40°C til +40°C

N **IEEx** BR-Ex e II
BR-Ex em II

EAC Ex	<u>JBS-100-E(P):</u>	<u>JBS-100-L-E(P):</u>
	TC RU C-BE.MIO62.B.00054/18	TC RU C-BE.MIO62.B.00054/18
	Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U	Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U
	Ex e mb IIC Gb U Ex tb mb IIIC Db U Ta -55°C...+56°C IP66 000 "ТехИмпорт"	Ex e mb IIC Gb U Ex tb mb IIIC Db U Ta -55°C...+40°C IP66 000 "ТехИмпорт"

Maksimal rørtemperatur:

Varmekabeltype	T _{max} kontinuerligt 1000 t kumulativt	T _{max} intermitterende	T _{max} strøm afbrudt
BTV	65°C	85°C	-
QTVR	110°C	110°C	-
XTV	121°C	250°C	-
KTV	150°C	250°C	-
VPL	Se nedenstående tabeller	-	260°C

VPL: Maksimal rørtemperatur afhængigt af varmekabeltype, spænding og strøm

Varmekabel- type	230 Vac	254 Vac	277 Vac	20A	25A	30A
5VPL2-CT	230°C	225°C	225°C	180°C -235°C	150°C - 180°C	≤150°C
10VPL2-CT	210°C	200°C	195°C	180°C -235°C	150°C - 180°C	≤150°C
15VPL2-CT	180°C	145°C	105°C	≤180°C	150°C - 180°C	≤150°C
20VPL2-CT	150°C	Ikke tilladt		≤150°C	≤150°C	≤150°C

Varmekabel- type	385 Vac	400 Vac	480 Vac	20A	25A	30A
5VPL4-CT	230°C	230°C	230°C	180°C -235°C	150°C - 180°C	≤150°C
10VPL4-CT	215°C	215°C	205°C	180°C -235°C	150°C - 180°C	≤150°C
15VPL4-CT	195°C	195°C	160°C	≤180°C	150°C - 180°C	≤150°C
20VPL4-CT	150°C	150°C	150°C	≤150°C	≤150°C	≤150°C

Særlige betingelser for sikker brug med ATEX- eller IECEx-certificeringer:**Ved omgivende temperaturer >+40°C:**

Anvend et strømkabel med vedvarende temperaturrestandighed på minimum +90°C

Anvend en strømkabelafslutning af metal, der er godkendt til brug i risikoområder (f.eks. GL-38-M25-METAL).

Til spændinger >254 Vac og BTV-, QTVR-, XTV-, KTV- eller KTV-varmekabler:

Anvend et strømkabel med vedvarende temperaturbestandighed på minimum +90°C

Anvend en strømkabelafslutning af metal, der er godkendt til brug i risikoområder (f.eks. GL-38-M25-METAL).

Monteringsvejledning til strømforbindelse med flere indgange og tilslutningsboks.

Kan anvendes til alle RAYCHEM BTV-, QTVR-, XTV-, KTV- og VPL-varmekabler.


⚠ ADVARSEL: For at forhindre elektrisk stød, kortslutning eller buedannelse skal dette produkt monteres korrekt. Undgå indtrængen af vand før og under monteringen.

Læs omhyggeligt monteringsvejledningen, inden dette produkt monteres.

⚠ FORSIGTIG: Langvarig eller gentagen kontakt med tætningsmidlet kan forårsage hudirritation. Vask hænderne grundigt. Overophedning eller afbrænding af tætningsmidlet vil medføre røg, der kan forårsage polymerrøgfeber. Undgå kontaminering med cigaretter eller tobak. Konsulter MSDS VEN 0058 for at få yderligere oplysninger.

SUOMI

PTB 09 ATEX 1059 U

 II 2G Ex e (e mb) II
II 2D Ex tD (tD mbD) A21 IP66

IECEX PTB 09.0037U

Ex e (e mb) II
Ex tD (tD mbD) A21 IP66


Nimellisjännite:

JBS-100-E(P): 480 Vac**
JBS-100-L-E(P): 254 Vac

Ympäristön lämpötila:

JBS-100-E(P): -50°C – +56°C**
JBS-100-L-E(P): -40°C – +40°C

** Turvalliseen käyttöön voi liittyä erityisehtoja.


 Ex e(m) II T*

* Järjestelmän lämpötilakoodi on merkitty lämmityskaapeliin tai suunnitteluasiakirjoihin.

Nimellisjännite: 277 Vac

Ympäristön lämpötila: -40°C – +40°C

 BR-Ex e II
BR-Ex em II

 JBS-100-E(P):
TC RU C-BE.MI062.B.00054/18
Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U
Ex e mb IIC Gb U Ex tb mb IIIC Db U
Ta -55°C...+56°C IP66
OOO "ТехИмпорт"

JBS-100-L-E(P):
TC RU C-BE.MI062.B.00054/18
Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U
Ex e mb IIC Gb U Ex tb mb IIIC Db U
Ta -55°C...+40°C IP66
OOO "ТехИмпорт"

Putken maksimilämpötila:

Lämmitintyyppi	T _{max} jatkuva	T _{max} hetkellinen 1000 h kumulatiivinen	T _{max} virta katkaistuna
BTV	65°C	85°C	–
QTVR	110°C	110°C	–
XTV	121°C	250°C	–
KTV	150°C	250°C	–
VPL	Katso alla olevat taulukot	–	260°C

VPL: Putken maksimilämpötila lämmityslaitteen tyyppin, jännitteen ja virran mukaisesti

Lämmitintyyppi	230 Vac	254 Vac	277 Vac	20A	25A	30A
5VPL2-CT	230°C	225°C	225°C	180°C – 235°C	150°C – 180°C	≤150°C
10VPL2-CT	210°C	200°C	195°C	180°C – 235°C	150°C – 180°C	≤150°C
15VPL2-CT	180°C	145°C	105°C	≤180°C	150°C – 180°C	≤150°C
20VPL2-CT	150°C	Ei sallittu	≤150°C	≤150°C	≤150°C	≤150°C
Lämmitintyyppi	385 Vac	400 Vac	480 Vac	20A	25A	30A
5VPL4-CT	230°C	230°C	230°C	180°C – 235°C	150°C – 180°C	≤150°C
10VPL4-CT	215°C	215°C	205°C	180°C – 235°C	150°C – 180°C	≤150°C
15VPL4-CT	195°C	195°C	160°C	≤180°C	150°C – 180°C	≤150°C
20VPL4-CT	150°C	150°C	150°C	≤150°C	≤150°C	≤150°C

ATEX- tai IECEx-hyväksynnän mukaiset turvallisen käytön erityisehdot:

Ympäristön lämpötilassa >+40°C:

Käytä virtakaapelia, jonka jatkuva lämpötilan kestävyys on vähintään +90°C.

Käytä metallista virtakaapeliin tiivisteholkkia, joka on hyväksytty käytettäväksi vaarallisilla alueilla (esimerkiksi GL-38-M25-METAL).

Koskee jännitteitä >254 Vac ja lämmityskaapeleita BTV, QTVR, XTV ja KTV:

Käytä virtakaapelia, jonka jatkuva lämpötilan kestävyys on vähintään +90°C.

Käytä metallista virtakaapelin tiivisteholkkia, joka on hyväksytty käytettäväksi vaarallisilla alueilla (esimerkiksi GL-38-M25-METAL).

Usean kytkennän asennusohjeet.


Käytetään kaikkien RAYCHEMIN BTV-, QTVR-, XTV-, KTV- ja VPL-lämmityskaapeleiden kanssa.

VAROITUS: Tämä tuote on asennettava oikein sähköiskun, oikosulun tai valokaaren muodostumisen välttämiseksi. Veden sisäänkäyminen on estettävä asennusta ennen ja sen aikana. Lue asennusohjeet kokonaan ennen tuotteen asennusta.

HUOMIO: Pitkä tai toistuva kosketus tiivisteaineeseen voi aiheuttaa ihoärsytystä. Pese kädet huolellisesti. Tiivisteaineen ylikuumentuminen tai palaminen kehittää höyryjä, jotka voivat aiheuttaa polymeerihöyrykuumeen. Varo savukkeiden tai tupakan kontaminoitumista aineella. Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa VEN 0058.

ITALIANO

PTB 09 ATEX 1059 U

 II 2G Ex e (e mb) II
II 2D Ex tD (tD mbD) A21 IP66

IECEX PTB 09.0037U

Ex e (e mb) II
Ex tD (tD mbD) A21 IP66


Tensione nominale:

JBS-100-E(P): 480 Vac**
JBS-100-L-E(P): 254 Vac

Temperatura ambiente:

JBS-100-E(P): da -50°C a +56°C**
JBS-100-L-E(P): da -40°C a +40°C

** Possono richiedersi condizioni particolari per un utilizzo sicuro.

 Ex e(m) II T*

* Per il Codice Temperatura del sistema, vedere la documentazione di progetto o del cavo scaldante.


Tensione nominale:

277 Vac

Temperatura ambiente:

da -40°C a +40°C

 BR-Ex e II
BR-Ex em II

	JBS-100-E(P):	JBS-100-L-E(P):
	TC RU C-BE.MIO62.B.00054/18	TC RU C-BE.MIO62.B.00054/18
	Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U	Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U
	Ex e mb IIC Gb U Ex tb mb IIIC Db U	Ex e mb IIC Gb U Ex tb mb IIIC Db U
	Ta -55°C...+56°C IP66	Ta -55°C...+40°C IP66
	OOO "TexИмпорт"	OOO "TexИмпорт"

Temperatura massima del tubo:

Tipo di cavo scaldante	T _{max} continua	T _{max} intermittente	T _{max} non alimentato
	cumulativa 1000 ore		
BTV	65°C	85°C	-
QTVR	110°C	110°C	-
XTV	121°C	250°C	-
KTV	150°C	250°C	-
VPL	Vedi tabelle sottostanti		260°C

VPL: Temperatura massima del tubo in base al tipo di cavo scaldante, alla tensione e alla corrente

Tipo di cavo scaldante	230 Vac	254 Vac	277 Vac	20A	25A	30A
5VPL2-CT	230°C	225°C	225°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
10VPL2-CT	210°C	200°C	195°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
15VPL2-CT	180°C	145°C	105°C	≤180°C	150°C - 180°C	≤150°C
20VPL2-CT	150°C	Non ammesso	≤150°C	≤150°C	≤150°C	≤150°C

Tipo di cavo scaldante	385 Vac	400 Vac	480 Vac	20A	25A	30A
5VPL4-CT	230°C	230°C	230°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
10VPL4-CT	215°C	215°C	205°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
15VPL4-CT	195°C	195°C	160°C	≤180°C	150°C - 180°C	≤150°C
20VPL4-CT	150°C	150°C	150°C	≤150°C	≤150°C	≤150°C

Condiciones particulares para un utilizzo sicuro con le approvazioni ATEX o IECEx:

Per temperature ambiente >+40°C:

Utilizzare un cavo di alimentazione con resistenza a temperatura continua minima di +90°C
Utilizzare un pressacavo metallico approvato per l'uso in aree pericolose (per esempio GL-38-M25-METAL).

Per tensioni >254 Vac e cavi scaldanti BTV, QTVR, XTV o KTV:

Utilizzare un cavo di alimentazione con resistenza a temperatura continua minima di +90°C
Utilizzare un pressacavo metallico approvato per l'uso in aree pericolose (per esempio GL-38-M25-METAL).

Istruzioni di installazione per scatola di alimentazione fino a tre cavi scaldanti.

Da utilizzare con tutti i cavi scaldanti RAYCHEM BTV, QTVR, XTV, KTV e VPL.


⚠ ATTENZIONE: Per prevenire scosse elettriche o incendi, questo prodotto deve essere installato correttamente. Evitare infiltrazioni di acqua prima e durante l'installazione.

Prima di installare questo prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni.

⚠ ATTENZIONE: Il contatto prolungato o ripetuto con il sigillante delle guaine può causare irritazioni cutanee. Lavarsi accuratamente le mani. Il surriscaldamento o la combustione del sigillante producono fumi che possono causare febbre da fumi di polimeri. Evitare la contaminazione di sigarette o tabacco. Per maggiori informazioni, consultare MSDS VEN 0058.

ESPAÑOL

PTB 09 ATEX 1059 U

 II 2G Ex e (e mb) II
II 2D Ex tD (tD mbD) A21 IP66

IECEx PTB 09.0037U

Ex e (e mb) II
Ex tD (tD mbD) A21 IP66


Voltaje nominal:

JBS-100-E(P): 480 V CA**
JBS-100-L-E(P): 254 V CA

Temperatura ambiente:

JBS-100-E(P): de -50°C a +56°C**
JBS-100-L-E(P): de -40°C a +40°C


** : Pueden ser necesarias condiciones especiales para un uso seguro.

 Ex e(m) II T*

* Para ver información sobre el código de temperatura, consulte la documentación del cable de calentamiento o del diseño.

Voltaje nominal: 277 V CA
Temperatura ambiente: de -40°C a +40°C

 BR-Ex e II
BR-Ex em II

 JBS-100-E(P):
TC RU C-BE.MIO62.B.00054/18
Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U
Ex e mb IIC Gb U Ex tb mb IIIC Db U
Ta -55°C...+56°C IP66
OOO "TexИмпорт"

JBS-100-L-E(P):
TC RU C-BE.MIO62.B.00054/18
Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U
Ex e mb IIC Gb U Ex tb mb IIIC Db U
Ta -55°C...+40°C IP66
OOO "TexИмпорт"

Temperatura de tubo máxima:

Tipo de calentador	T _{máx} continua	T _{máx} intermitente acumulación de 1.000 h	T _{máx} desconexión
BTV	65°C	85°C	-
QTVR	110°C	110°C	-
XTV	121°C	250°C	-
KTV	150°C	250°C	-
VPL :	Consulte las tablas siguientes		260°C

VPL : Temperatura máxima del tubo dependiendo de tipo de calentador, voltaje y corriente

Tipo de calentador	230 V CA	254 V CA	277 V CA	20 A	25 A	30 A
5VPL2-CT	230°C	225°C	225°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
10VPL2-CT	210°C	200°C	195°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
15VPL2-CT	180°C	145°C	105°C	≤180°C	150°C - 180°C	≤150°C
20VPL2-CT	150°C	No se admite	≤150°C	≤150°C	≤150°C	≤150°C

Tipo de calentador	385 V CA	400 V CA	480 V CA	20A	25A	30A
5VPL4-CT	230°C	230°C	230°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
10VPL4-CT	215°C	215°C	205°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
15VPL4-CT	195°C	195°C	160°C	≤180°C	150°C - 180°C	≤150°C
20VPL4-CT	150°C	150°C	150°C	≤150°C	≤150°C	≤150°C

Condiciones especiales de uso seguro utilizando aprobaciones ATEX o IECEx:

Para temperatura ambiente >+40°C:

Utilice un cable de alimentación con resistencia térmica continua de +90°C como mínimo. Utilice un prensaestopas de cable de alimentación metálico aprobado para su uso en zonas peligrosas (por ejemplo, GL-38-M25-METAL).

Para voltajes >254 V CA y cables de calentamiento BTV, QTVR, XTV o KTV:

Utilice un cable de alimentación con resistencia térmica continua de +90°C como mínimo. Utilice un prensaestopas de cable de alimentación metálico aprobado para su uso en zonas peligrosas (por ejemplo, GL-38-M25-METAL).

Instrucciones de instalación de una conexión de alimentación múltiple con caja de empalmes. Para uso con todos los cables de calentamiento RAYCHEM BTV, QTVR, XTV, KTV y VPL.


⚠ ADVERTENCIA: Para evitar descargas eléctricas, cortocircuitos o arcos eléctricos, este producto se debe instalar correctamente y se evitará la entrada de agua antes y durante la instalación.

Antes de instalar este producto lea todas las instrucciones de instalación.

⚠ PRECAUCIÓN: El contacto prolongado o frecuente con el sellador de núcleo puede irritar la piel. Lávese bien las manos. El sobrecalentamiento o la quema de sellador genera humos que pueden provocar fiebre por vapores de polímeros. Evite la contaminación de cigarrillos o tabaco. Consulte MSDS VEN 0058 para obtener más información.

POLSKI

PTB 09 ATEX 1059 U

 II 2G Ex e (e mb) II
II 2D Ex tD (tD mbD) A21 IP66

IECEx PTB 09.0037U

Ex e (e mb) II
Ex tD (tD mbD) A21 IP66


Napięcie znamionowe:

JBS-100-E(P): 480 VAC**
JBS-100-L-E(P): 254 VAC

Temperatura otoczenia:

JBS-100-E(P): od -50°C do +56°C**
JBS-100-L-E(P): od -40°C do +40°C

** : Mogą mieć zastosowanie specjalne warunki bezpiecznego użytkowania.

 Ex e(m) II T*

* Kod temperatury systemu - patrz dokumentacja przewodu grzewczego lub dokumentacja projektowa.

Napięcie znamionowe:

277 VAC

Temperatura otoczenia:

od -40°C do +40°C



BR-Ex e II
BR-Ex em II



JBS-100-E(P):

TC RU C-BE.MIO62.B.00054/18
Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U
Ex e mb IIC Gb U Ex tb mb IIIC Db U
Ta -55°C...+56°C IP66
OOO "ТехИмпорт"

JBS-100-L-E(P):

TC RU C-BE.MIO62.B.00054/18
Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U
Ex e mb IIC Gb U Ex tb mb IIIC Db U
Ta -55°C...+40°C IP66
OOO "ТехИмпорт"

Maksymalna temperatura rurociągu:

Typ elementu grzewczego	Tmaks. - ekspozycja ciągła	Tmaks. - ekspozycja nieciągła
	Tmaks. odłączenia zasilania	1000 h skumul.
BTV	65°C	85°C
QTVR	110°C	110°C
XTV	121°C	250°C
KTV	150°C	250°C
VPL	Patrz poniższe tabele	260°C

VPL : Maksymalna temperatura rurociągu w zależności od typu elementu grzewczego, napięcia i natężenia prądu

Typ elementu grzewczego	230 VAC	254 VAC	277 VAC	20 A	25 A	30 A
5VPL2-CT	230°C	225°C	225°C	180°C -235°C	150°C -180°C	≤150°C
10VPL2-CT	210°C	200°C	195°C	180°C -235°C	150°C -180°C	≤150°C
15VPL2-CT	180°C	145°C	105°C	≤180°C	150°C -180°C	≤150°C
20VPL2-CT	150°C	Niedozwolona	≤150°C	≤150°C	≤150°C	≤150°C

Typ elementu grzewczego	385 VAC	400 VAC	480 VAC	20 A	25 A	30 A
5VPL4-CT	230°C	230°C	230°C	180°C -235°C	150°C -180°C	≤150°C
10VPL4-CT	215°C	215°C	205°C	180°C -235°C	150°C -180°C	≤150°C
15VPL4-CT	195°C	195°C	160°C	≤180°C	150°C -180°C	≤150°C
20VPL4-CT	150°C	150°C	150°C	≤150°C	≤150°C	≤150°C

Specjalne warunki bezpiecznego użytkowania z atestami ATEX lub IECEx:

Dla temperatur otoczenia >+40°C:

Używać przewodu zasilającego z odpornością na wysokie temperatury przy ciągłej ekspozycji wynoszącą min. +90°C

Używać metalowego przepustu przewodu zasilającego zatwierdzonego do użytkowania w strefach niebezpiecznych (na przykład GL-38-M25-METAL).

Dla napięć >254 VAC oraz przewodów grzewczych BTV, QTVR, XTV lub KTV:

Używać przewodu zasilającego z odpornością na wysokie temperatury przy ciągłej ekspozycji wynoszącą min. +90°C

Używać metalowego przepustu przewodu zasilającego zatwierdzonego do użytkowania w strefach niebezpiecznych (na przykład GL-38-M25-METAL).

Instrukcja instalacji zestawu zasilająco-przyłączeniowego dla kilku obwodów.

Używać z wszystkimi przewodami grzewczymi BTV, QTVR, XTV, KTV i VLP firmy RAYCHEM.


⚠ OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia porażenia prądem, zwarcia lub powstania łuku elektrycznego należy prawidłowo zamontować produkt i nie dopuszczać do zawilgocenia przed i podczas instalacji.

Przed przystąpieniem do instalacji produktu przeczytać całą instrukcję.

⚠ POSTRZEŻENIE: Długotrwały lub powtarzający się kontakt z preparatem uszczelniającym w uszczelniaczu rdzenia, może powodować podrażnienia skóry. Dokładnie umyć ręce. Przegrzany lub palący się preparat uszczelniający wytwarza opary, mogące wywołać gorączkę polimerową. Nie dopuszczać do skażenia papierosów lub tytoniu. Więcej informacji zawiera karta charakterystyki substancji arkusze MSDS VEN 0058.

РУССКИЙ

PTB 09 ATEX 1059 U

 II 2G Ex e (e mb) II
II 2D Ex tD (tD mbD) A21 IP66

IECEx PTB 09.0037U

Ex e (e mb) II
Ex tD (tD mbD) A21 IP66


Номинальное напряжение:

JBS-100-E(P): 480 В перем.**
JBS-100-L-E(P): 254 В перем.

Температура окружающей среды:

JBS-100-E(P): от -50°C до +56°C**
JBS-100-L-E(P): от -40°C до +40°C

** Специальные указания по безопасному использованию.

 Ex e(m) II T*

* Для определения температурного класса истемы см. маркировку греющего кабеля или проектную документацию.

Номинальное напряжение: 277 В перем.

Температура окр. среды: см сертификат

  BR-Ex e II
BR-Ex em II

JBS-100-E(P):
TC RU C-BE.MЮ62.B.00054/18
Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U
Ex e mb IIC Gb U Ex tb mb IIIC Db U
Ta -55°C...+56°C IP66
OOO "ТехИмпорт"

JBS-100-L-E(P):
TC RU C-BE.MЮ62.B.00054/18
Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U
Ex e mb IIC Gb U Ex tb mb IIIC Db U
Ta -55°C...+40°C IP66
OOO "ТехИмпорт"

Максимальная температура трубы:

Тип нагревателя	T _{max} постоянно	T _{max} периодически	T _{max} при выкл.питании суммарно 1000 ч
BTV	65°C	85°C	-
QTVR	110°C	110°C	-
XTV	121°C	250°C	-
KTV	150°C	250°C	-
VPL	см. таблицу	-	260°C

VPL : Максимальная температура трубы в зависимости от типа нагревателя, величины тока и напряжения

Тип нагревателя	230 В перем.	254 В перем.	277 В перем.	20 А	25 А	30 А
5VPL2-CT	230°C	225°C	225°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
10VPL2-CT	210°C	200°C	195°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
15VPL2-CT	180°C	145°C	105°C	≤180°C	150°C - 180°C	≤150°C
20VPL2-CT	150°C	не допускается		≤150°C	≤150°C	≤150°C

Тип нагревателя	385 В перем.	400 В перем.	480 В перем.	20 А	25 А	30 А
5VPL4-CT	230°C	230°C	230°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
10VPL4-CT	215°C	215°C	205°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
15VPL4-CT	195°C	195°C	160°C	≤180°C	150°C - 180°C	≤150°C
20VPL4-CT	150°C	150°C	150°C	≤150°C	≤150°C	≤150°C

Специальные указания по безопасному использованию согласно АТЕХ или IECEx:

Для температур окружающей среды > +40°C:

Использовать кабель питания, имеющий постоянное сопротивление до температуры не менее +90°C.

Использовать металлические кабельные вводы, предназначенные для взрывоопасных зон, например, GL-38-M25-METAL.

Для напряжений > 254 В перем. тока и греющих кабелей BTV, QTVR, XTV, KTV:

Использовать кабель питания, имеющий постоянное сопротивление до температуры не менее +90°C.

Использовать металлические кабельные вводы, предназначенные для взрывоопасных зон, например, GL-38-M25-METAL.

Инструкция по монтажу узла подключения питания с распределительной коробкой для нескольких кабелей.

Для греющих кабелей RAYCHEM BTV, QTVR, XTV, KTV и VPL.


⚠ ВНИМАНИЕ! Для предотвращения поражения электрическим током или возникновения пожара необходимо строго соблюдать приведенные указания и защищать изделие от проникновения воды до и во время монтажа.

Перед началом монтажа изделия, внимательно прочтите настоящую инструкцию.

⚠ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Продолжительное или многократное контактирование с герметиком изолирующей жилы кабеля манжеты может вызвать раздражение кожи. Тщательно мойте руки. В случае перегрева или возгорания герметик выделяет дым, который может вызвать поражение дыхательных путей. Не допускайте попадания на сигареты или в табак. Дополнительную информацию см. в сертификате безопасности материала MSDS VEN 0058.

ČESKY

PTB 09 ATEX 1059 U

 II 2G Ex e (e mb) II
II 2D Ex tD (tD mbD) A21 IP66

IECEx PTB 09.0037U

Ex e (e mb) II
Ex tD (tD mbD) A21 IP66


Jmenovité napětí:

JBS-100-E(P): 480 Vac**
JBS-100-L-E(P): 254 Vac

Okolní teplota:

JBS-100-E(P): -50°C až +56°C**
JBS-100-L-E(P): -40°C až +40°C

** : Mohou platit speciální podmínky pro bezpečné použití.

 Ex e(m) II T*

* Kód teploty systému viz topný kabel nebo projektovou dokumentaci.


Jmenovité napětí:

277 Vac

Okolní teplota:

-40°C až +40°C

 BR-Ex e II
BR-Ex em II

 JBS-100-E(P): TC RU C-BE.MЮ62.B.00054/18
Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U
Ex e mb IIC Gb U Ex tb mb IIIC Db U
Ta -55°C...+56°C IP66
OOO "TexИмпорт"

JBS-100-L-E(P): TC RU C-BE.MЮ62.B.00054/18
Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U
Ex e mb IIC Gb U Ex tb mb IIIC Db U
Ta -55°C...+40°C IP66
OOO "TexИмпорт"

Maximální teplota potrubí:

Typ topného kabelu	T _{max} souvisle	T _{max} přerušovaně, celkem 1000 h	T _{max} vypnuto
BTV	65°C	85°C	–
QTVR	110°C	110°C	–
XTV	121°C	250°C	–
KTV	150°C	250°C	–
VPL	Viz tabulky níže	–	260°C

VPL: Maximální teplota potrubí v závislosti na typu topného kabelu, napětí a proudu

Typ topného kabelu	230 Vac	254 Vac	277 Vac	20A	25A	30A
5VPL2-CT	230°C	225°C	225°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
10VPL2-CT	210°C	200°C	195°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
15VPL2-CT	180°C	145°C	105°C	≤180°C	150°C - 180°C	≤150°C
20VPL2-CT	150°C	Nepřípustné		≤150°C	≤150°C	≤150°C

Typ topného kabelu	385 Vac	400 Vac	480 Vac	20A	25A	30A
5VPL4-CT	230°C	230°C	230°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
10VPL4-CT	215°C	215°C	205°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
15VPL4-CT	195°C	195°C	160°C	≤180°C	150°C - 180°C	≤150°C
20VPL4-CT	150°C	150°C	150°C	≤150°C	≤150°C	≤150°C

Při použití certifikátů ATEX nebo IECEx platí speciální podmínky pro bezpečné použití:

Pro okolní teplotu >+40°C:

Použijte přívodní kabel s minimální trvalou tepelnou odolností +90°C.

Použijte kovovou průchodku přívodního kabelu schválenou pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu (například GL-38-M25-METAL).

Pro napětí >254 Vac a topné kabely BTV, QTVR, XTV nebo KTV:

Použijte přívodní kabel s minimální trvalou tepelnou odolností +90°C.

Použijte kovovou průchodku přívodního kabelu schválenou pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu (například GL-38-M25-METAL).

Montážní návod pro napájecí krabice pro několik vstupů se svorkovnicí.

Pro použití se všemi topnými kabely RAYCHEM typu BTV, QTVR, XTV, KTV a VPL.

⚠ VÝSTRAHA: Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, zkratu a jiskření, je nutné tento výrobek správně instalovat a zajistit, aby do něj před instalací a v jejím průběhu nevnikla voda. Před zahájením montáže si pozorně přečtěte celý montážní návod.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Dlouhodobý nebo opakovaný kontakt s těsnicím prostředkem v těsnění jádra může vést k podráždění pokožky. Pečlivě si umyjte ruce. Při přehřívání nebo spalování těsnicího prostředku se vytvářejí plyny, jež mohou vyvolat horečku z polymerových výparů. Dávejte pozor, aby nedošlo ke kontaminaci cigaret nebo tabáku. Více informací viz MSDS VEN 0058.

MAGYAR

PTB 09 ATEX 1059 U



II 2G Ex e (e mb) II
II 2D Ex tD (tD mbD) A21 IP66

IECEX PTB 09.0037U

Ex e (e mb) II
Ex tD (tD mbD) A21 IP66

Névleges feszültség:

JBS-100-E(P): 480 V~**
JBS-100-L-E(P): 254 V~

Környezeti hőmérséklet:

JBS-100-E(P): -50°C - +56°C**
JBS-100-L-E(P): -40°C - +40°C

** : A biztonságos használatra vonatkozó különleges feltételek vonatkozhatnak rá.



Ex e(m) II T*

* A rendszer hőmérsékleti kódjáért lásd a fűtőkábel- vagy a tervezési dokumentációt.

Névleges feszültség: 277 V~

Környezeti hőmérséklet: -40°C - +40°C



BR-Ex e II
BR-Ex em II



JBS-100-E(P):
TC RU C-BE.MIO62.B.00054/18
Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U
Ex e mb IIC Gb U Ex tb mb IIIC Db U
Ta -55°C...+56°C IP66
OOO "TexИмпорт"

JBS-100-L-E(P):
TC RU C-BE.MIO62.B.00054/18
Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U
Ex e mb IIC Gb U Ex tb mb IIIC Db U
Ta -55°C...+40°C IP66
OOO "TexИмпорт"

Maximális csőhőmérséklet:

Fűtőkábel típusa	T _{max} folyamatos üzemben	T _{max} szakaszos üzemben, összesen 1000 óra	T _{max} kikapcsolva
BTV	65°C	85°C	-
QTVR	110°C	110°C	-
XTV	121°C	250°C	-
KTV	150°C	250°C	-
VPL	Lásd az alábbi táblázatokat	-	260°C

VPL: A cső maximális hőmérséklete a fűtőkábel típusának, a feszültségnek és az áramerősségnek a függvényében

Fűtőkábel típusa	230 V~	254 V~	277 V~	20A	25A	30A
5VPL2-CT	230°C	225°C	225°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
10VPL2-CT	210°C	200°C	195°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
15VPL2-CT	180°C	145°C	105°C	≤180°C	150°C - 180°C	≤150°C
20VPL2-CT	150°C	Nem megengedett		≤150°C	≤150°C	≤150°C

Fűtőkábel típusa	385 V~	400 V~	480 V~	20A	25A	30A
5VPL4-CT	230°C	230°C	230°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
10VPL4-CT	215°C	215°C	205°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
15VPL4-CT	195°C	195°C	160°C	≤180°C	150°C - 180°C	≤150°C
20VPL4-CT	150°C	150°C	150°C	≤150°C	≤150°C	≤150°C

Az ATEX vagy IECEx jóváhagyásokat alkalmazó biztonságos használatra vonatkozó különleges feltételek:

+40°C-nál magasabb környezeti hőmérséklet esetén:

Minimum +90°C-os folyamatos hőmérséklet-ellenállással rendelkező hálózati tápkábelt használjon. A hálózati tápkábelhez veszélyes területen való alkalmazásra jóváhagyott fém szorítóhévelyt használjon (például GL-38-M25-METAL).

254 V-nál magasabb feszültség és BTV, QTVR, XTV vagy KTV fűtőkábelek esetén:

Minimum +90°C-os folyamatos hőmérséklet-ellenállással rendelkező hálózati tápkábelt használjon. A hálózati tápkábelhez veszélyes területen való alkalmazásra jóváhagyott fém szorítóhévelyt használjon (például GL-38-M25-METAL).

Szerelési utasítás bekötő dobozzal történő több bevezetéses áramcsatlakoztatáshoz.


For use with all RAYCHEM BTV-, QTVR-, XTV-, KTV- and VPL-heating cables.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés és a tűz megakadályozása érdekében a terméket az előírásoknak megfelelően kell szerelni, és szerelés előtt és alatt a víz behatolását el kell kerülni. A termék szerelése előtt teljes egészében olvassa el a szerelési utasítást.

⚠ FIGYELEM: A magtömítésben lévő tömítőanyaggal való hosszan tartó vagy ismételt érintkezés bőrirritációt okozhat. Mosson alaposan kezét. A tömítőanyag túlhevülése vagy égése olyan füstöket hoz létre, amelyek polimer füst lázat okozhatnak. Kerülje a cigaretták vagy a dohány szennyeződését. További információkért forduljon az MDS VEN 0058 anyagbiztonsági adatlaphoz.

HRVATSKI

PTB 09 ATEX 1059 U

 II 2G Ex e (e mb) II
II 2D Ex tD (tD mbD) A21 IP66

IECEx PTB 09.0037U

Ex e (e mb) II
Ex tD (tD mbD) A21 IP66


Nazivni napon:

JBS-100-E(P): 480 Vac**
JBS-100-L-E(P): 254 Vac

Okolna temperatura:

JBS-100-E(P): -50°C do +56°C**
JBS-100-L-E(P): -40°C do +40°C

** : moguća je primjena posebnih uvjeta za sigurnu uporabu.

 Ex e(m) II T*

* Za šifru temperature sustava, vidi grijaći kábel ili projektnu dokumentaciju.



Nazivni napon:

277 Vac

Okolna temperatura:

-40°C do +40°C

  BR-Ex e II
BR-Ex em II

  JBS-100-E(P):
TC RU C-BE.MI062.B.00054/18
Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U
Ex e mb IIC Gb U Ex tb mb IIIC Db U
Ta -55°C...+56°C IP66
OOO "ТехИмпорт"

JBS-100-L-E(P):
TC RU C-BE.MI062.B.00054/18
Ex e IIC Gb U Ex tb IIIC Db U
Ex e mb IIC Gb U Ex tb mb IIIC Db U
Ta -55°C...+40°C IP66
OOO "ТехИмпорт"

Maksimalna temperatura cijevi:

Tip grijače trake	T _{max} trajno	T _{max} povremeno 1000 sati kumulativno	T _{max} isključeno
BTV	65°C	85°C	–
QTVR	110°C	110°C	–
XTV	121°C	250°C	–
KTV	150°C	250°C	–
VPL	Vidi tablice dolje	–	260°C

VPL: maksimalna temperatura cijevi ovisno o tipu grijače trake, naponu i struji

Tip grijače trake	230 Vac	254 Vac	277 Vac	20A	25A	30A
5VPL2-CT	230°C	225°C	225°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
10VPL2-CT	210°C	200°C	195°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
15VPL2-CT	180°C	145°C	105°C	≤180°C	150°C - 180°C	≤150°C
20VPL2-CT	150°C	Nije dopušteno		≤150°C	≤150°C	≤150°C

Tip grijače trake	385 Vac	400 Vac	480 Vac	20A	25A	30A
5VPL4-CT	230°C	230°C	230°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
10VPL4-CT	215°C	215°C	205°C	180°C - 235°C	150°C - 180°C	≤150°C
15VPL4-CT	195°C	195°C	160°C	≤180°C	150°C - 180°C	≤150°C
20VPL4-CT	150°C	150°C	150°C	≤150°C	≤150°C	≤150°C

Posebni uvjeti za sigurnu uporabu uz ATEX ili IECEx odobrenje:

Za okolne temperature >+40°C:

Koristiti napojni kabel konstantnog temperaturnog otpora minimalno +90°C

Koristiti metalne kabelske uvodnice odobrene za uporabu na opasnim lokacijama (na primjer: GL-38-M25-METAL).

Za napone >254 Vac i BTV, QTVR, XTV ili KTV grijače kabele:

Koristiti napojni kabel konstantnog temperaturnog otpora minimalno +90°C

Koristiti metalne kabelske uvodnice odobrene za uporabu na opasnim lokacijama (na primjer: GL-38-M25-METAL).

Uputa za montažu garniture za priključak više grijačih traka na priključnu kutiju.

Za uporabu sa svim RAYCHEM BTV-, QTVR-, XTV-, KTV- i VPL- grijačim kabelima.

⚠ UPOZORENJE: da biste spriječili električni udar, kratki spoj ili iskrenje, ovaj proizvod mora biti ispravno montiran i treba izbjegavati ulaz vode prije i za vrijeme montaže.

Prije montiranja ovog proizvoda, pročitajte upute u cjelosti.


⚠ OPREZ: Produženi ili ponovljeni kontakt s brtvenom smjesom u brtvilu jezgre može izazvati nadražaj kože. Temeljito operite ruke. Pregrijavanje ili paljenje brtvene smjese prouzročiti će dim koji može rezultirati groznicom izazvanom dimom polimera. Izbjegavajte kontaminaciju cigareta i duhana. Više informacija možete pronaći u MSDS VEN 0058.

СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ


Транспортировать в упаковке можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок при температуре воздуха от – 50°C до + 50°C. Транспортная упаковка предохраняет корпус от прямого воздействия атмосферных осадков, пыли и ударов при транспортировании.

Материалы и оборудование должны храниться в сухих и чистых закрытых помещениях при температуре от –20°C до +40°C и быть защищены от механических повреждений.


1A | BTV, QTVR, XTV, KTV




1B | VPL




2 | BTV, QTVR, XTV, KTV, VPL



3 | BTV, QTVR, XTV, KTV, VPL




4 | BTV, QTVR, XTV, KTV, VPL




VPL → 8



5 | BTV, QTVR, XTV, KTV



6 | BTV, QTVR, XTV, KTV




7 | BTV, QTVR, XTV, KTV




BTV, QTVR, XTV, KTV → 14


8 VPL




9 VPL




10 VPL




11 | VPL




12 | VPL




13 | VPL




14 | BTV, QTVR, XTV, KTV, VPL




15 | BTV, QTVR, XTV, KTV, VPL



16 | BTV, QTVR, XTV, KTV, VPL



**ENGLISH**

Remove the tubes and dispose of them in the core sealer plastic bag.

DEUTSCH

Entfernen Sie die Montage-Röhrchen und stecken Sie sie zurück in den Plastik-Beutel.

FRANÇAIS

Enlever les tubes de guidage et les ranger dans le sachet plastique de l'embout d'étanchéité.

NEDERLANDS

Verwijder de buisjes en stop ze in het plastic zakje.

NORSK

Fjern hylsene.

SVENSKA

Dra bort slangarna och lägg dessa tillbaka i plastpåsen.

DANSK

Fjern slangerne og anbring dem i den plasticpose, hvor leder forseglingen var.

SUOMI

Poista suojaholkit ja hävitä ne asianmu-
kaisesti muiden jätteen kanssa.

ITALIANO

Togliere le guaine protettive e riporle nella busta delle guaine sigillanti.

ESPAÑOL

Quitar los tubos y colocarlos en la bolsa de plástico de la pieza de sellado.

POLSKI

Usunąć rurki i włożyć je do torebki po koszulce uszczelniającej.

РУССКИЙ

Снять направляющие трубочки и поместить их в пластиковый пакет из-под узла изоляции медных жил греющего кабеля.

ČESKY

Odstraňte trubice a odložte je do plastického sáčku od těsnění jádra.


MAGYAR

A csövecskéket eltávolítani és az érszigetelő zacskójába helyezni.


HRVATSKI


Odstraniti izolacijske cijevi sa vodiča i odložiti ih u plastičnu vrećicu.

18 | BTV, QTVR, XTV, KTV, VPL




19 | BTV, QTVR, XTV, KTV, VPL






21 | BTV, QTVR, XTV, KTV, VPL



22 | BTV, QTVR, XTV, KTV, VPL



ENGLISH

OPTION: To change direction of box opening: Loosen locknut. Lift box and rotate.

DEUTSCH

OPTION: Um die Richtung der Öffnung des Anschlusskastens zu ändern, lösen Sie die Mutter, heben Sie den Kasten etwas an und drehen ihn in die gewünschte Richtung. Mutter wieder anziehen.

FRANÇAIS

OPTION: Pour changer le sens d'ouverture de boîte, desserrer l'écrou, soulever la boîte et faire pivoter.

NEDERLANDS

OPTIONEEL: Om de oriëntatie van de doos te wijzigen: Draai de borgmoer los. Til de doos op en draai deze in de gewenste richting

NORSK

VALGMULIGHET: For å forandre boksens retning: Løsne låsskruen og boksen justeres.

SVENSKA

ALTERNATIV: För att ändra riktningen av kopplingslådans öppning: Skruva av kontramuttern. Lyft kopplingslådan och vrid.

DANSK

MULIGHED: For at ændre den retning, hvor kassen åbnes, skal låsemøtrikken løsnes, kassen løftes og drejes.

SUOMI

HUOMIO: Muuttaaksesi rasiaan avautumissuuntaa, löysää lukitusmutteria, nosta rasiaa ja käännä.

ITALIANO

OPZIONALE: Per cambiare direzione dell'apertura della scatola: Svitare il dado. Sollevare la scatola e girare.

ESPAÑOL

Opción: Para cambiar la posición de abertura de la caja: Aflojar la tuerca. Levantar la caja y girarla.

POLSKI

OPCJA: Aby zmienić stronę po której umieszczona będzie pokrywa: Poluzować przeciwnąkrętkę. Unieść i przekręcić skrzynkę.

РУССКИЙ

ВАРИАНТЫ: Для изменения направления коробки ослабить контргайку, поднять и повернуть коробку.

ČESKY

ALTERNATIVA: Ke změně orientace víka krabice: Uvolněte pojistnou matici. Nadzvedněte krabici a otočte ji.


MAGYAR

LEHETŐSÉG: A kötődoboz nyílásainak irányváltoztatására: Megoldani a szorítóanyát. A dobozt megemelve elfordítani.


HRVATSKI


MOGUĆNOST PROMJENE PRAVCA OTVARANJA RAZVODNE KUTIJE: Olabaviti maticu. Podići priključnu kutiju i zarotirati.

23 BTV, QTVR, XTV, KTV, VPL



24 BTV, QTVR, XTV, KTV, VPL



**ENGLISH**

Install power cable and gland. Pull in power and ground wires, strip off 13 mm of insulation and terminate. (For -EP version only: connect earth plate to ground according to local requirements).

DEUTSCH

Installieren Sie das Anschlusskabel mit Verschraubung. Isolieren Sie die Adern 13 mm ab und schließen Sie diese an die entsprechenden Klemmen an. Verschraubung fest anziehen. (Für EP-Ausführung: Stellen Sie die Erdungsverbindungen zur Grundplatte entsprechend den örtlichen Vorschriften her).

FRANÇAIS

Installer le câble d'alimentation et le presse-étoupe. Tirer les fils d'alimentation et de terre, dénuder l'isolation sur 13 mm et réaliser l'extrémité. (Pour la version -EP seulement, relier la plaque de mise à la terre à la masse suivant les réglementations en vigueur localement).

NEDERLANDS

Installeer de voedingskabel met wartel. Verwijder 13 mm isolatiemantel van de voedingsaders en de aarding en werk deze af. (Enkel voor de -EP-versie: sluit de aardingsplaat aan op aarde volgens plaatselijke eisen).

NORSK

Monter tilførselskabel og nippel. Trekk inn ledere og jording, avisoler 13 mm og koble til klemmene. (Gjelder kun -EP versjonen: Monter jordingsplate til jord i henhold til forskriftene).

SVENSKA

Installera matarkabel och förskruvning. Dra in ledarna och jorden, avisolera 13 mm och koppla in. (Gäller endast EP-versionen: anslut jordplattan till jorden enligt lokala bestämmelser).

DANSK

Monter forsyningskabel og forskruvning. Træk ledere og skærm ind, fjern 13 mm isolering og forbind. (Gælder kun -EP versionen: Forbind jordplade og jord i henhold til gældende regulativer).

SUOMI

Asenna syöttökaapeli ja tiivisteholkki. Vedä johtimet rasiaan. Kuori johtimien päistä eristettä 13 mm ja kytke liittimiin. (Vain EP-versio: kytke maadoituslevy suojamaadoitukseen paikallisten määräysten mukaisesti).

ITALIANO

Installare cavo di potenza e pressacavo. Inserire fili di potenza e di terra, incidere 13mm. dell'isolamento e terminare. (Solo per versione -EP: collegare la piastra alla terra in accordo con le normative locali).

ESPAÑOL

Instalar el cable de alimentación y el prensaestopas. Eliminar 13 mm de los aislamientos de los conductores de alimentación y protección y conectarlos. (Sólomente para la versión -EP: En cumplimiento con las normas vigentes conectar la placa de tierra al conductor de protección).

POLSKI

Zamontować kabel zasilający i dławik. Wprowadzić żyły do puszkii, usunąć 13 mm izolacji i podłączyć żyły do zacisków. (Dla wersji -EP: zacisk uziemienia podłączyć do uziemienia zgodnie z obowiązującymi przepisami).

РУССКИЙ

Подвести силовой кабель и установить кабельный сальник. Пропустить силовые жилы, заземляющую жилу кабеля, снять изоляцию на участке длиной 13 мм и подсоединить эти жилы к соответствующим клеммам. (Только для версии -EP: соединить заземляющую пластину с землей согласно требованиям технических условий).

ČESKY


Nainstalujte přívodní kabel a průchodku. Protáhněte silové a uzemňovací dráty, odstraňte izolaci v délce 13 mm a připojte. (Pouze pro verzi EP: Připojte zemnicí desku na uzemnění v souladu s místními předpisy).


MAGYAR

A fűtőkábel és a tömszelence szerelése. Az ereket és a földelő szálát betolni, 13 mm-t lecsupaszítani és bekötni. (Csak az -EP változathoz: a földelő szálát a földelő lemezhez csatlakoztatni a helyi előírások szerint).

HRVATSKI

Montirati napojni kabel i uvodnicu. Uvući žice napojno g kabela, blankirati cca 13 mm i spojiti. (Samo za EP verziju: uzemljenje izvesti prema lokalnim propisima).





België/Belgique

Tel +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
salesbelux@nvent.com

Bulgaria

Tel +359 5686 6886
Fax +359 5686 6886
salesee@nvent.com

Česká Republika

Tel +420 602 232 969
czechinfo@nvent.com

Danmark

Tel +45 70 11 04 00
salesdk@nvent.com

Deutschland

Tel 0800 1818205
Fax 0800 1818204
salesde@nvent.com

España

Tel +34 911 59 30 60
Fax +34 900 98 32 64
ntm-sales-es@nvent.com

France

Tél 0800 906045
Fax 0800 906003
salesfr@nvent.com

Hrvatska

Tel +385 1 605 01 88
Fax +385 1 605 01 88
salesee@nvent.com

Italia

Tel +39 02 577 61 51
Fax +39 02 577 61 55 28
salesit@nvent.com

Lietuva/Latvija/Eesti

Tel +370 5 2136633
Fax +370 5 2330084
info.baltic@nvent.com

Magyarország

Tel +36 1 253 7617
Fax +36 1 253 7618
saleshu@nvent.com

Nederland

Tel 0800 0224978
Fax 0800 0224993
salesnl@nvent.com

Norge

Tel +47 66 81 79 90
salesno@nvent.com

Österreich

Tel 0800 29 74 10
Fax 0800 29 74 09
salesat@nvent.com

Polska

Tel +48 22 331 29 50
Fax +48 22 331 29 51
salespl@nvent.com

Republic of Kazakhstan

Tel +7 7122 32 09 68
Fax +7 7122 32 55 54
saleskz@nvent.com

Россия

Тел. +97 495 926 18 86
Факс +7 (495) 926 18 86
salesru@nvent.com

Serbia and Montenegro

Tel +381 230 401 770
Fax +381 230 401 770
salesee@nvent.com

Schweiz/Suisse

Tel +41 (41) 766 30 80
Fax +41 (41) 766 30 81
infoBaar@nvent.com

Suomi

Puh 0800 11 67 99
salesfi@nvent.com

Sverige

Tel +46 31 335 58 00
salesse@nvent.com

Türkiye

Tel +90 560 977 6467
Fax +32 16 21 36 04
ntm-sales-tr@nvent.com

United Kingdom

Tel 0800 969 013
Fax 0800 968 624
salesthermalUK@nvent.com



nVent.com