

Accréditation N°5-0014 Portée disponible sur www.cofrac.fr



## **LICENCE**



LCIE N°: 662991

Délivrée à :

Delivered to:

Site de fabrication : Factory:

Produit:

Product:

Marque commerciale (s'il y a lieu) :

Trade mark (if any):

Modèle, type, référence : Model, type, reference :

Caractéristiques nominales et principales : Rating and principal characteristics:

Informations complémentaires :

Additional information:

Le produit est conforme à : The product is in conformity with:

Documents pris en compte : Relevant documents:

Annule et remplace (s'il y a lieu) : Cancels and replaces (if necessary):

**EUR'OHM** 

ZAC du Peuras - Avenue de Peuras - 38210 TULLINS - FRANCE

1828AP

Socle fixe de prise de courant

Fixed socket-outlet

**EUR'OHM** 

19208

16 A, 250 V~, 2P+T / 2P + E

Voir annexe / see annex

NF C 61-314:2008 +A1:2010

Rapport d'essai / test report n° 130682-662992

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

Fontenay-aux-Roses,

2014-12-05

Date de fin de validité Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

**Didier BOURGES** 

Responsable de Certification Certification Office

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques Une société de Bureau Veritas 33, av du Général Leclerc

3P-8

92266 Fontenay-aux-Roses cedex

Tel: +33 1 10 95 60 60 Fax: +33 1 10 95 86 56

contact@leie.fr

Société par Actions Simplifiée au capital de 15 745 984 € RCS Nanterre B 408 363 174



## RÉFÉRENCES, CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES REFERENCES, PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Feuille de norme / Standard Sheet	I
Courant nominal / Rated current (A)	16 A
Tension nominale / Rated voltage (V)	250 V~
Degré de protection	IP20
Degree of protection	
Présence de contact de terre	avec contact de terre
Provision for earthing	with earthing contact
Procédé de raccordement du câble	démontable
Method of connecting the cable	rewirable
Type des bornes	bornes à vis
Type of terminals	screw-type
Couleur	toutes couleurs
Colour	any colours
Broches	massives
Pins	solid
Degré de protection contre les chocs électriques	protection normale
Degree of protection against electric shock	normal protection
Présence des obturateurs	avec obturateurs
Existence of shutters	with shutters
Mode de pose - utilisation	encastré
Method of application - mounting	flush-type
Procédé d'installation	conception A
Method of installation	design A

