

ARIC
26 rue du Goulet
93300 AUBERVILLIERS

Editeur (trice) Aumarechal Jean Michel
Téléphone
Fax
Email jm.aumarechal@aric-sa.fr

ARIC 50952 LOKI BLC LED 8W CCT 3-4000K / Table UGR

Luminaire: ARIC 50952 LOKI BLC LED 8W CCT 3-4000K
Lampes: 1 x

Evaluation éblouissement selon UGR											
ρ Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Murs	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Sol	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Taille pièce X Y		Visée perpendiculaire vers axe des lampes					Visée longitudinale vers axe des lampes				
2H	2H	25.9	27.2	26.2	27.4	27.7	25.9	27.2	26.2	27.4	27.7
	3H	27.4	28.6	27.8	28.9	29.2	27.4	28.6	27.8	28.9	29.2
	4H	28.1	29.2	28.4	29.5	29.8	28.1	29.2	28.4	29.5	29.8
	6H	28.6	29.7	29.0	30.0	30.3	28.6	29.7	29.0	30.0	30.3
	8H	28.8	29.8	29.2	30.1	30.5	28.8	29.8	29.2	30.1	30.5
	12H	29.0	29.9	29.4	30.3	30.6	29.0	29.9	29.4	30.3	30.6
4H	2H	26.6	27.7	26.9	28.0	28.3	26.6	27.7	26.9	28.0	28.3
	3H	28.3	29.3	28.7	29.6	29.9	28.3	29.3	28.7	29.6	29.9
	4H	29.1	29.9	29.5	30.3	30.7	29.1	29.9	29.5	30.3	30.7
	6H	29.8	30.5	30.2	30.9	31.3	29.8	30.5	30.2	30.9	31.3
	8H	30.0	30.7	30.5	31.1	31.5	30.0	30.7	30.5	31.1	31.5
	12H	30.2	30.9	30.7	31.3	31.7	30.2	30.9	30.7	31.3	31.7
8H	4H	29.4	30.1	29.9	30.5	30.9	29.4	30.1	29.9	30.5	30.9
	6H	30.2	30.8	30.7	31.2	31.7	30.2	30.8	30.7	31.2	31.7
	8H	30.6	31.1	31.1	31.6	32.0	30.6	31.1	31.1	31.6	32.0
	12H	30.9	31.3	31.4	31.8	32.3	30.9	31.3	31.4	31.8	32.3
12H	4H	29.5	30.1	29.9	30.5	30.9	29.5	30.1	29.9	30.5	30.9
	6H	30.3	30.8	30.8	31.3	31.8	30.3	30.8	30.8	31.3	31.8
	8H	30.7	31.2	31.2	31.6	32.2	30.7	31.2	31.2	31.6	32.2
Variation de position de l'observateur pour écartement S entre luminaires											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3				
S = 2.0H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.6				
Tableau standard		BK06					BK06				
Nombre à ajouter pour la correction		13.3					13.3				
Indice d'éblouissement en fonction du 800lm Flux lumineux total											

Les valeurs UGR sont calculées conformément à CIE Publ. 117. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.