

Signalisation conforme au guide UTE C 15-712-1



UTILISATION

Guide UTE C 15-712-1:

Chapitre 15.2.2 : Etiquette à placer sur la face avant des boîtes de jonction, sur la face avant des coffrets d.c et sur les extrémités des canalisations d.c (à minima). Peut se placer aisément autour d'un câble « en drapeau » en repliant l'étiquette sur elle même.

CARACTERISTIQUES

- Matière : vinyle
- Adhésif permanent haute qualité
- Résistance aux U.V., à l'humidité et à la plupart des solvants.
- Tenue : Conforme aux normes
 - NFT 76-109 (Vieillessement)
 - NFC 20-745 (Marquage)
 - NFX 08-003 (Couleur)
- Dimensions : 130x205mm
- Conditionnement : Planche de 4 étiquettes par sachet de 20 planches, soit 80 étiquettes.