

Interrupteur-sectionneur, DMM, 160 A, 3P + N (âme massive), avec poignée rotative bleue, Serrure-cylindre, dans coffret CI-K5

Référence **DMM-160/3N/15/C-B**
N° de catalogue **172798**

Gamme de livraison

Gamme			Interrupteur-sectionneur Interrupteur général Interrupteurs de maintenance
Identificateur de type			DMM avec poignée rotative bleue
Information sur la fourniture			Contact auxiliaire pouvant être monté ultérieurement.
Remarque			dans coffret CI-K5
Nombre de pôles			3P + N (âme massive)
Circuits auxiliaires			
			Contact F 0
			Contact 0
Dispositif de verrouillage			Serrure-cylindre
Degré de protection			IP65
Forme			Montage en saillie
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz			
400 V	P	kW	80
Courant assigné ininterrompu	I_u	A	160
Remarque sur le courant assigné ininterrompu I_u			Courant assigné ininterrompu I_u spécifié pour la section maximale.

Caractéristiques techniques

Généralités

Conformité aux normes			IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204 Interrupteurs-sectionneurs selon IEC/EN 60947-3
Certifications			CE, RoHs, KEMA, EAC, Lloyds
Température ambiante			
En service	θ	°C	-25 - +60
Stockage	θ	°C	-40 - +80
Catégorie de surtension/Degré de pollution			III/3
Tension assignée de tenue aux chocs	U_{imp}	kV	6
Tension assignée d'isolement	U_i	V	1000
Position de montage			Quelconque

Circuits électriques

Valeurs mécaniques			
Nombre de pôles			3P + N (âme massive)
Circuits auxiliaires			
			Contact F 0
			Contact 0
Caractéristiques électriques			
Tension assignée d'emploi	U_e	V AC	690
Courant assigné ininterrompu	I_u	A	160
Remarque sur le courant assigné ininterrompu I_u			Courant assigné ininterrompu I_u spécifié pour la section maximale.
Tenue aux courts-circuits			
Protection par fusible			160
Courant de court-circuit conditionnel	I_q	kA	415 V: 30 690 V: 50

Courant de coupure		kA	13,5
Contrainte thermique max.		kA ² s	86,9
Courant assigné de courte durée (1 s)	I _{cw}	A _{eff}	2500
Remarque sur le courant assigné de courte durée admissible I _{cw}			courant d'1 seconde
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant	P _{vid}	W	9.1

Pouvoir de coupure

Pouvoir assigné de coupure cos φ selon IEC 60947-3		A	
400/415 V		A	1080
500 V		A	528
690 V		A	336
Séparation sûre selon EN 61140			
Pertes par effet Joule par circuit sous I _e		W	7.4
Longévité mécanique	manceuvres		10000
Tension alternative			
AC-21A			
Courant assigné d'emploi interrupteur			
400 V 415 V	I _e	A	160
500 V	I _e	A	160
690 V	I _e	A	160
AC-22A			
Courant assigné d'emploi interrupteur			
400 V 415 V	I _e	A	160
500 V	I _e	A	160
690 V	I _e	A	160
AC-23A			
Courant assigné d'emploi interrupteur			
400 V 415 V	I _e	A	140
500 V	I _e	A	66
690 V	I _e	A	42
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz	P	kW	
400 V 415 V	P	kW	80
500 V	P	kW	45
690 V	P	kW	37

Sections raccordables

Souple à embout selon DIN 46228		mm ²	
Conducteur souple		mm ²	6 - 70
Longueur à dénuder		mm	21
Couple de serrage vis de raccordement		Nm	7

Grandeurs caractéristiques relevant de la sécurité

Remarques			Valeurs B10 _d selon EN ISO 13849-1, tableau C1
-----------	--	--	---

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée	I _n	A	160
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant	P _{vid}	W	9.1
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant	P _{vid}	W	0
Puissance dissipée statique, dépendante du courant	P _{vs}	W	0
Pouvoir d'émission de puissance dissipée	P _{ve}	W	0
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	40
Certificat d'homologation IEC/EN 61439			
10.2 Résistance des matériaux et des pièces			
10.2.2 Résistance à la corrosion			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe			Les exigences de la norme produit sont respectées.

10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale		Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle		Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV		Résistance aux UV uniquement avec toit de protection.
10.2.5 Elevation		Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc		Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions		Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes		Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite		Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques		Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel		Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes		Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur		Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement		
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle		Sous la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs		Sous la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante		Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement		Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits		Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique		Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique		Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Interrupteur-sectionneur (EC000216)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Sectionneur, interrupteur, commutateur / Sectionneur à coupure en charge compact (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])			
finition interrupteur général			oui
finition interrupteur de maintenance/réparation			oui
finition interrupteur de sécurité			non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence			non
finition de l'inverseur			non
nombre d'interrupteurs			1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA	V		690
tension de fonctionnement normale	V		690 - 690
courant permanent nominal (Iu)	A		160
courant permanent nominal, AC-23, 400 V	A		140
courant permanent nominal, AC-21, 400 V	A		160
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V	kW		0
courant nominal de courte durée admissible Icw	kA		2.5
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V	kW		80
puissance de commutation à 400 V	kW		0
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq	kA		50
nombre de pôles			4
nombre de contacts auxiliaires à ouverture			0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture			0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions			0
commande motorisée en option			non
commande motorisée intégrée			non
déclencheur voltmétrique en option			non
type de construction de l'appareil			appareil complet installé dans un boîtier
convient pour montage au sol			oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous			non
adapté à une fixation frontale centrale			non
adapté à un montage en distributeur			non

adapté à un montage intermédiaire			non
couleur de l'élément d'actionnement			autre
finition de l'élément d'actionnement			poignée tournante courte
verrouillable			oui
type de raccordement du circuit principal			raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant			IP65
degré de protection (NEMA)			12