

---

**CG-117**

**ESSAYEUR PNEUMATIQUE**

---

*pour vérification  
des gants isolants*

**CATU™**

991179

**CATU™**

---


---

CATU S.A. 10 A 20 AVENUE JEAN-JAURES 92222 BAGNEUX CEDEX FRANCE  
TÉLÉPHONE: 01 42 31 46 00 TÉLÉX 634 999 F TÉLÉCOPIE: 01 42 31 46 31

---

Vérification  
des gants isolants

## MODE D'EMPLOI



**1. POSER L'APPAREIL**  
sur une table. Prendre la manchette du gant entre les deux mains et l'engager sur l'embout tronconique de l'appareil en forçant autant qu'il faut pour le recouvrir complètement.

Serrer extérieurement avec un anneau élastique (ou deux anneaux pour les gants à intérieur textile).

**2. GONFLER LE GANT**

en tenant l'appareil entre les deux mains par sa collerette inférieure et en appuyant les deux pouces sur le piston. Quelques mouvements du piston suffisent au gonflage.

**3. IMMERGER LE GANT**

jusqu'au poignet dans un récipient d'eau claire en maintenant la pression, si besoin est, au moyen du piston.

Examiner soigneusement les deux faces du gant pour s'assurer de l'absence complète de bulles d'air.