

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R°.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

CALEFFI S.p.A.
S.R. 229, n° 25
28010 FONTANETO D'AGOGNA (NO)
Italie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Mitigeur thermostatique, corps en laiton brut / Nude brass body thermostatic mixer Art. 523040 1/2"

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

23 ACC LY 054

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai de migration n'est nécessaire.

Tests date (according to the standard XP P 41-280): A testing is not required to issue this ACS.

Commentaires : les composants organiques sont conformes à l'arrête du 29 mai 1997 modifié. Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020

Comments : organic components are compliant with the decree dated 29th May 1997 modified. Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Mitigeurs thermostatiques, corps en laiton brut / Nude brass body thermostatic mixers

Références / References (21 références) :

- | | |
|-----------------------------------|---|
| - 523040 (Ø 1/2", 30 ÷ 65°C) | - 523240 (Ø 1/2", 30 ÷ 65°C), SOLAR |
| - 523050 (Ø 3/4", 30 ÷ 65°C) | - 523250 (Ø 3/4", 30 ÷ 65°C), SOLAR |
| - 523060 (Ø 1", 30 ÷ 65°C) | - 523260 (Ø 1", 30 ÷ 65°C), SOLAR |
| - 523070 (Ø 1 1/4", 30 ÷ 65°C) | - 523270 (Ø 1 1/4", 30 ÷ 65°C), SOLAR |
| - 523080 (Ø 1 1/2", 36 ÷ 65°C) | - 523280 (Ø 1 1/2", 35 ÷ 65°C), SOLAR |
| - 523090 (Ø 2", 36 ÷ 65°C) | - 523290 (Ø 2", 35 ÷ 65°C), SOLAR |
| - 523052 (Ø 22 CUIVER, 30 ÷ 65°C) | - 523253 (Ø 3/4", 30 ÷ 65°C), SOLAR avec clapet |
| - 523062 (Ø 28 CUIVER, 30 ÷ 65°C) | - 523263 (Ø 1", 30 ÷ 65°C), SOLAR avec clapet |
| - 523043 (Ø 1/2", 30 ÷ 65°C) | - 523273 (Ø 1 1/4", 30 ÷ 65°C), SOLAR avec clapet |
| - 523053 (Ø 3/4", 30 ÷ 65°C) | |
| - 523063 (Ø 1", 30 ÷ 65°C) | |
| - 523073 (Ø 1 1/4", 30 ÷ 65°C) | |

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE

Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : 10 Mars 2023

Date d'expiration / Expiry date : 10 Mars 2028

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 18 ACC LY 083

F_MC060-b 15/09/2014 MLN