

## TABLEAU DE COMPTAGE TRI+N SANS CCPI AVEC AGCP 30/60A 500 MA 830X250

Code article 48015



### Fonction :

- Comptage et commande d'un ou plusieurs réseaux souterrains d'éclairage public

### Descriptif technique :

- 1 tableau synthétique 830 x 250 mm de support matériel
- 1 panneau de contrôle triphasé sans CCPI
- 1 emplacement précâblé pour compteur
- 1 disjoncteur différentiel de branchement 4 x 30-60 A 500mA

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public

### Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

### Données techniques :

| Libellé         | Valeur                       | Normes                   |
|-----------------|------------------------------|--------------------------|
| T° utilisation  | -25°C à + 40°C               |                          |
| Matière         | Thermoplastique teinté masse | HN 60-E-02<br>HN 60-S-02 |
| Dimensions (mm) | 0 x 0 x 0 mm                 |                          |
| Poids (kg)      | -                            |                          |