


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4594.000

Traverse de montage

État: 28/10/2022 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4594.000 - Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.



Caractéristiques

| | |
|----------------------------------|---|
| Référence | TS 4594.000 |
| Description produit | Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles. |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Finition | Zinguée |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus |
| Longueur | 290 mm |
| Convient à la largeur de porte | 400 mm |
| VX SE installation options | En largeur de porte 400 mm |
| AX installation options | En largeur de coffret 300 mm et en hauteur de coffret 400 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX |
| Installation options, AX plastic | En largeur de porte 400 mm |
| TS installation options | En largeur de porte 400 mm |
| Caractéristiques techniques | Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm |

Caractéristiques

| | |
|------------|--|
| Convient à | Type de coffret: VX TS VX SE AX Coffrets AX en plastique |
|------------|--|

| | |
|-------------------|-------|
| Unité d'emballage | 20 p. |
|-------------------|-------|

| | |
|----------|---------|
| Poids/UE | 2,98 kg |
|----------|---------|

| | |
|-----------------------------|---|
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|----------|
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
|--------------------------|----------|

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177103726 |
|-----|---------------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC002620 |
|----------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
|------------|----------|

Approbation

| | |
|-------------|------|
| Approbation | GOST |
|-------------|------|