

ATTESTATION DE CONFORMITE

CERTIFICAT D'ECONOMIE D'ENERGIE
Opération n° **RES-EC-104**
Luminaire d'éclairage extérieur

Secteurs d'application :

- Eclairage public extérieur existant, autoroutier, routier, urbain, dit « fonctionnel ».
- Eclairage existant d'ambiances urbaines : rues, avenues, parcs, allées, voies piétonnes.
- Eclairage extérieur privé existant : voiries, parkings, parcs, etc.

Conditions pour la délivrance de certificats :

- Ensemble optique fermé d'un degré de protection (IP) de 65 minimum ;
- Cas n°1 : efficacité lumineuse ≥ 90 lumens par Watt et ULOR $\leq 1\%$ (ou, pour les luminaires à LED, ULR $\leq 3\%$).
- Cas n°2 : efficacité lumineuse ≥ 70 lumens par Watt et ULOR $\leq 10\%$ (ou, pour les luminaires à LED, ULR $\leq 15\%$)

Caractéristiques du luminaire :

Nom et référence du luminaire	FORUM 2177 HE 368W - 41269839
Type de led et flux	LED SMD – 51921 Lumens
Indice de protection (IP)	IP66
Efficacité lumineuse	141 Lumens / watt
Pourcentage ULR	< 1 %

ELIGIBLE CEE