

Référence **FAZ-C35/2-NA**
N° de catalogue **102175**

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Fonction de base			Disjoncteurs modulaires
Nombre de pôles			2 pôles
Caractéristique de déclenchement			C
Application			Appareillage pour l'Amérique du Nord (agrément UL)
Application			Appareillage pour l'Amérique du Nord (agrément UL)
Courant assigné	I_n	A	35
Pouvoir assigné de coupure selon IEC/EN 60947-2	I_{cu}	kA	15
Gamme			FAZ-NA

Caractéristiques techniques

Electriques

Conformité aux normes			UL 489, CSA C22,2 No. 5 IEC 60947-2
Tension assignée d'emploi	U_e	V	
	U_e	V AC	240
		V DC	60
Tension nominale selon CEI/EN 60947-2	U_n	V AC	440
Tension nominale selon UL	U_n	V CA	240
Pouvoir assigné de coupure selon IEC/EN 60947-2	I_{cu}	kA	15
Pouvoir de coupure selon UL		kA	10 (UL489)
Caractéristiques			B, C, D
Classe de sélectivité			3
Longévité mécanique			
Longévité	manœuvres		> 20000
Sens d'alimentation en énergie			quelconque

Mécaniques

Dimension capots		mm	45
Dimension du socle		mm	105
Largeur de montage utile par pôle		mm	17.7
Facilité de montage et gain de place			Profilé chapeau EN 60715
Degré de protection			IP20, IP40 (incorporé dans l'équipement)
Bornes en haut et en bas			A cages et à vis
Capots des bornes			Protection contre les contacts avec les doigts et le dos de la main selon BGV A2
Couple de serrage des vis		Nm	max. 2.4 UL: #18-12 AWG: 2.4 Nm (21 lb-in) #10-8 AWG: 2.8 Nm (25 lb-in) #6 AWG: 4 Nm (36 lb-in)
Position de montage			Quelconque

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée	I_n	A	35
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant	P_{vid}	W	0
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant	P_{vid}	W	7.4
Puissance dissipée statique, dépendante du courant	P_{vs}	W	0
Pouvoir d'émission de puissance dissipée	P_{ve}	W	0

Température d'emploi min.	°C	-25
Température d'emploi max.	°C	75
		linéaire par +1 °C provoque une diminution de 0,5 % de l'intensité admissible
Certificat d'homologation IEC/EN 61439		
10.2 Résistance des matériaux et des pièces		
10.2.2 Résistance à la corrosion		
Les exigences de la norme produit sont respectées.		
10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe		
Les exigences de la norme produit sont respectées.		
10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale		
Les exigences de la norme produit sont respectées.		
10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle		
Les exigences de la norme produit sont respectées.		
10.2.4 Résistance aux UV		
Les exigences de la norme produit sont respectées.		
10.2.5 Elevation		
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.		
10.2.6 Essai de choc		
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.		
10.2.7 Inscriptions		
Les exigences de la norme produit sont respectées.		
10.3 Degré de protection des enveloppes		
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.		
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite		
Les exigences de la norme produit sont respectées.		
10.5 Protection contre les chocs électriques		
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.		
10.6 Montage de matériel		
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.		
10.7 Circuits électriques et raccordements internes		
Sous la responsabilité du tableautier.		
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur		
Sous la responsabilité du tableautier.		
10.9 Propriétés d'isolement		
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle		
Sous la responsabilité du tableautier.		
10.9.3 Tension de tenue aux chocs		
Sous la responsabilité du tableautier.		
10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante		
Sous la responsabilité du tableautier.		
10.10 Echauffement		
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.		
10.11 Tenue aux courts-circuits		
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.		
10.12 Compatibilité électromagnétique		
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.		
10.13 Fonctionnement mécanique		
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.		

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Disjoncteur (EC000042)		
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Système de disjoncteur modulaire (MCB) / Disjoncteur modulaire (MCB) (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])		
profondeur d'encastrement	mm	70.5
caractéristique de déclenchement (type/courbe)		C
nombre de pôles (total)		2
nombre de pôles protégés		2
calibre/courant nominal assigné (In)	A	35
tension assignée (Ue)	V	415
tension d'isolement assignée (Ui)	V	440
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)	kV	4
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)	kA	0
type de tension		AC
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)	kA	0
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)	kA	15
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)	kA	15
fréquence	Hz	50 - 60
classe de limitation d'énergie (I ² t)		3
montage encastré		non
pôle neutre sectionné simultanément		non
catégorie de surtension		3
degré de pollution		2
produits auxiliaires associables		oui
largeur en nombre de modules		2

indice de protection (IP)		IP20
température ambiante en fonctionnement	°C	-25 - 75
section de raccordement câble souple	mm ²	1 - 25
section de raccordement câble rigide	mm ²	1 - 25
antidéflagration		non