




**Manutenzione / Maintenance / Maintenance**



**Caratteristiche tecniche / Technical specifications / Caractéristiques techniques**

	<b>IP/IK</b>								
<b>OVA48060</b>	65/07	12,8V 6,4Ah LiFePo4	h	W	FUSE	VA	W	lm	Kg
			1	18W	TR5 6,3A T	11	1,5	2400	3,4



**SMALTIMENTO**  
 Il cassetto barrato riportato sull'apparecchio specifica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere consegnato ai centri di raccolta autorizzati o in alternativa riconsegnato al distributore/rivenditore all'atto dell'acquisto di uno nuovo (i prodotti con dimensioni inferiori a 25cm possono essere riconsegnati gratuitamente senza l'acquisto di uno nuovo presso i rivenditori con superficie di vendita di almeno 400m2). L'adeguata raccolta differenziata e il riciclaggio dell'apparecchio dismesso durante la fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da ridurre i possibili effetti negativi sulla salute e sull'ambiente. Per maggiori informazioni sui centri di raccolta, modalità e sui termini della Legge in vigore, rivolgersi all'ufficio competente del proprio ente locale.

**DISPOSAL**  
 The crossed out wheelee bin symbol on the product indicates that at the end of its life the product shall be returned to authorized waste collection centers or to whom has the right to manage it. The proper separate collection and recycling of waste equipment at the time of disposal will help to protect natural resources and ensure that it is recycled in a manner that reduces possible negative effects on human health and the environment. For more information regarding waste collection centers, modalities and terms of law in force, please contact your local waste disposal authority.

**ELIMINATION**  
 La poubelle barrée appliquée sur l'appareil indique que le produit, à la fin de sa vie utile, doit être remis à des centres de collecte autorisés, ou encore rendu au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil, pour être éliminé correctement de façon à limiter les effets négatifs pour l'environnement et les personnes et pour favoriser la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux qui le composent. Contacter le service compétent des autorités locales pour des informations sur les centres de collecte, les modalités et sur les dispositions légales en vigueur.

**Schneider Electric Industries SAS**  
 35 Rue Joseph Monier  
 92500 Rueil Malmaison (France)  
 Tél : +33 (0)1 41 29 70 00  
 Fax : +33 (0)1 41 29 71 00  
 http://www.schneider-electric.com

Questo prodotto deve essere installato, collegato ed utilizzato in conformità alle norme in vigore e/o norme di installazione. Per quanto riguarda le normative, specifiche e sviluppo di progetti vogliate di volta in volta chiedere sempre conferma delle informazioni riportate in questa pubblicazione. This product must be installed, connected up and used in accordance with current legislation and/or installation standards. The information regarding standards, specifications and design developments contained in this publication may not be up to date. Always contact us to obtain the latest information. Ce produit doit être installé, branché et utilisé conformément aux normes en vigueur et/ou aux normes d'installation. En ce qui concerne la réglementation, les spécifications et la mise au point des projets, merci de demander confirmation au fur et à mesure des informations reproduites dans cette brochure.

**SMARTDUO**

IP65




OVA48060


**Schneider**  
 Electric

	x 1		x 2	Ø 5 mm	
	x 4		x 2	Ø 8 mm	
	x 2				
	x 1				
	x 1				



**Dimensioni / Dimensions / Dimensions**



mm.	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>Z</b>	<b>K1</b>	<b>K2</b>
	400	250	168	406	30



**Installazione / Installation / Installation**



**ATTENZIONE / CAUTION / ATTENTION**

**SUPERFICIE CALDA QUANDO I FARI SONO ACCESI**

- Scollegare l'alimentazione principale dopo che le luci si sono SPENTE, attendere 30' prima di toccare i fari.
- Non toccare il vetro quando i fari sono ACCESI.

Temperatura SUL vetro > 60°C.

**HOT SURFACE WHEN LIGHTS ARE ON**


- Disconnect the main power supply after the lights are OFF, wait 30' before touching the headlights.
- Do not touch the glass when the headlights are ON.

Temperature ON the glass > 60°C.


**SURFACE CHAUDE LORSQUE LES PHARES SONT ALLUMÉS**

- Débrancher l'alimentation principale après que les lumières se soient ÉTEINTES, attendre 30' avant de toucher les phares.
- Ne pas toucher le verre lorsque les phares sont ALLUMÉS.


Température SUR le verre > 60°C.




IST002740-Ed.01-10/2019



### Collegamenti / Connections / Raccordements




### Ricarica / Recharge / Recharge




**!** In caso di inattività dell'apparecchio, effettuare la ricarica delle batterie almeno ogni 6 mesi.  
 If the luminaire is not used, recharging the batteries at least every 6 months.  
 En cas d'inactivité de l'appareil, recharger les batteries au moins tous les 6 mois.

### Segnalazioni / Signalling / Signalisations



Pulsante 2-10 sec. / Button 2-10 sec. /  
 Bouton 2-10 sec.



 Led giallo lampeggiante veloce Fast flashing yellow LED DEL jaune clignotante rapide	Errore di collegamento del telecomando Remote control connection error Erreur de connexion de la télécommande
 Led giallo fisso Steady yellow LED DEL jaune fixe	Batteria scollegata / Test di autonomia fallito Battery not connected / Duration test failed Batterie débranchée/Échec test d'autonomie
 Led giallo lampeggiante lento Slow flashing yellow LED DEL jaune clignotante lente	Test funzionale fallito Functional test failed Échec test de fonctionnement
 Led giallo/verde lampeggiante lento Slow flashing yellow/green LED DEL jaune/verte clignotante lente	Test inibito o test funzionale non eseguito per più di 4 settimane oppure test di autonomia non eseguito per più di 52 settimane. Test inhibited or functional test not done for more than 4 weeks or duration test not done for more than 52 weeks. Test inhibé ou test de fonctionnement non effectué pour plus de 4 semaines ou test d'autonomie non effectué pour plus de 52 semaines.

Dettagli nelle istruzioni del codice OVA53172 Exiway Smart Control VLDP.

Details on the OVA53172 Exiway Smart Control VLDP instruction.

Détails dans les instructions du code OVA53172 Exiway Smart Control VLDP.