

ARIC
26 rue du Goulet
93300 AUBERVILLIERS

Editeur (trice) Valter NGAKO
Téléphone
Fax
Email v.ngako@aric-sa.fr

ARIC 50516 AQUAFLAT LED 6W 3000k IP65 / Table UGR

Luminaire: ARIC 50516 AQUAFLAT LED 6W 3000k IP65
Lampes: 1 x

| Evaluation éblouissement selon UGR | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|------|------|------|------|--|------|------|------|------|
| ρ Plafond | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
| ρ Murs | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Sol | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Taille pièce X Y | | Visée perpendiculaire vers axe des lampes | | | | | Visée longitudinale vers axe des lampes | | | | |
| 2H | 2H | 28.1 | 29.4 | 28.4 | 29.6 | 29.9 | 28.1 | 29.4 | 28.4 | 29.6 | 29.9 |
| | 3H | 29.6 | 30.7 | 29.9 | 31.0 | 31.3 | 29.6 | 30.7 | 29.9 | 31.0 | 31.3 |
| | 4H | 30.1 | 31.3 | 30.5 | 31.6 | 31.9 | 30.1 | 31.3 | 30.5 | 31.6 | 31.9 |
| | 6H | 30.6 | 31.6 | 30.9 | 31.9 | 32.2 | 30.6 | 31.6 | 30.9 | 31.9 | 32.2 |
| | 8H | 30.7 | 31.7 | 31.1 | 32.0 | 32.3 | 30.7 | 31.7 | 31.1 | 32.0 | 32.3 |
| | 12H | 30.8 | 31.7 | 31.2 | 32.1 | 32.4 | 30.8 | 31.7 | 31.2 | 32.1 | 32.4 |
| 4H | 2H | 28.7 | 29.8 | 29.1 | 30.1 | 30.4 | 28.7 | 29.8 | 29.1 | 30.1 | 30.4 |
| | 3H | 30.4 | 31.4 | 30.8 | 31.7 | 32.1 | 30.4 | 31.4 | 30.8 | 31.7 | 32.1 |
| | 4H | 31.1 | 32.0 | 31.5 | 32.3 | 32.7 | 31.1 | 32.0 | 31.5 | 32.3 | 32.7 |
| | 6H | 31.6 | 32.4 | 32.1 | 32.8 | 33.2 | 31.6 | 32.4 | 32.1 | 32.8 | 33.2 |
| | 8H | 31.8 | 32.5 | 32.3 | 32.9 | 33.3 | 31.8 | 32.5 | 32.3 | 32.9 | 33.3 |
| | 12H | 32.0 | 32.6 | 32.4 | 33.0 | 33.4 | 32.0 | 32.6 | 32.4 | 33.0 | 33.4 |
| 8H | 4H | 31.4 | 32.1 | 31.9 | 32.5 | 32.9 | 31.4 | 32.1 | 31.9 | 32.5 | 32.9 |
| | 6H | 32.1 | 32.6 | 32.5 | 33.1 | 33.5 | 32.1 | 32.6 | 32.5 | 33.1 | 33.5 |
| | 8H | 32.3 | 32.8 | 32.8 | 33.2 | 33.7 | 32.3 | 32.8 | 32.8 | 33.2 | 33.7 |
| | 12H | 32.5 | 32.9 | 33.0 | 33.4 | 33.9 | 32.5 | 32.9 | 33.0 | 33.4 | 33.9 |
| 12H | 4H | 31.4 | 32.0 | 31.9 | 32.5 | 32.9 | 31.4 | 32.0 | 31.9 | 32.5 | 32.9 |
| | 6H | 32.1 | 32.6 | 32.6 | 33.1 | 33.6 | 32.1 | 32.6 | 32.6 | 33.1 | 33.6 |
| | 8H | 32.4 | 32.8 | 32.9 | 33.3 | 33.8 | 32.4 | 32.8 | 32.9 | 33.3 | 33.8 |
| Variation de position de l'observateur pour écartement S entre luminaires | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +0.1 / -0.1 | | | | | +0.1 / -0.1 | | | | |
| S = 1.5H | | +0.2 / -0.4 | | | | | +0.2 / -0.4 | | | | |
| S = 2.0H | | +0.4 / -0.7 | | | | | +0.4 / -0.7 | | | | |
| Tableau standard | | BK06 | | | | | BK06 | | | | |
| Nombre à ajouter pour la correction | | 15.3 | | | | | 15.3 | | | | |
| Indice d'éblouissement en fonction du 450lm Flux lumineux total | | | | | | | | | | | |

Les valeurs UGR sont calculées conformément à CIE Publ. 117. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.