



Certificat

Certificate

NF 292 – Sécurité Incendie Domestique

NF 292 - Domestic Fire Safety

Page 1 / 2

Maintien N° CS-BQ-DAAF03-B1 du 21/05/2021

Maintien N° CS-BQ-DAAF03-B1 from 5/21/2021

Date de fin de validité / Expiry date : 21/05/2024

COOPER SECURITE SAS
Parc Européen d'Entreprises II
Rue Beethoven – BP 10184
63204 RIOM
France

N° titulaire / Holder:	CS
Première admission / First admission:	21/05/2021

Est autorisé à distribuer le produit listé en annexe bénéficiant du droit d'usage de la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification NF - 292.

Is authorized to distribute the product listed in appendix, having obtained the NF mark usage right in accordance with the general rules of the NF mark and the NF - 292 certification scheme

Ce certificat atteste que le produit désigné en annexe est certifié conforme aux normes et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF 292.

This certificate attests that the product mentioned in appendix has been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards and complementary requirements, as specified in the NF - 292 certification scheme

Caractéristiques certifiées :

Voir en annexe

Main certified characteristics:

See appendix

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

This certificate supersedes all previous certificates.

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au **21/05/2024** sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF - 292.

This NF certificate and related appendix is valid until 5/21/2024 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF - 292 certification scheme.



Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

CERTI F 1332.6 07/2020



Annexe

Appendix

NF 292 – Sécurité Incendie Domestique

NF 292 - Domestic Fire Safety

Annexe de la décision de : Maintien N° CS-BQ-DAAF03-B1 du 21/05/2021

Maintien N° CS-BQ-DAAF03-B1 from 5/21/2021

Date de fin de validité / Expiry date : 21/05/2024

Fabricant / Manufacturer :
Ei ELECTRONICS Ltd

Site de production / Production site :
Ei ELECTRONICS LTD Co. CLARE Irlande

IDENTIFICATION DES PRODUITS / PRODUCT DESIGNATION

Référence commerciale <i>Commercial reference</i>	NUG35219
Marque commerciale <i>Trade mark</i>	COOPER SECURITE SAS
Type de montage <i>Type of mounting</i>	Mural ou plafonnier
Source d'alimentation principale <i>Main power supply</i>	interne au dispositif
Référence des piles certifiées <i>Battery name</i>	CR-2/3 AZ (Panasonic)
Batterie scellée <i>Battery sealed</i>	oui
Autonomie <i>Battery duration</i>	10 ans
Indicateur d'alarme individuelle <i>Individual alarm indicator</i>	oui
Dispositif interconnectable <i>Interconnectable device</i>	oui Radio (12)
Dispositif connectable <i>Connectable device</i>	non
Prévu pour installation dans un camping-car <i>Suitable for installation in recreational vehicles</i>	oui
Dispositif de neutralisation d'alarme <i>Alarm silence facility</i>	oui
Accessibilité <i>Accessibility</i>	oui signalisation
Report défaut sonore de batterie <i>Battery fault-forwarding silencing</i>	non
Numéro de dossier <i>File number</i>	DAAF2021-004

Cette annexe ne peut être reproduite sans le document auquel elle se rattache. *This appendix cannot be copied without the certificate to which it is attached.* CERTI F 1332.6 07/2020

Annexe page 2/2