


Bedienungsanleitung / Instruction sheet SKINTOP® SOLAR / SOLAR plus

Montage / Assembly:

- SKINTOP in Gehäuse einschrauben (Drehmoment M)
Screw SKINTOP into housing (Torque M)
- Leitung einführen
Put cable through
- Hutmutter festziehen (Drehmoment M)
Tighten cap nut (Torque M)



Ohne Gegenmutter:
 NUR IN GEWINDEBOHRUNGEN ZU VERWENDEN!
 Usage without Locknut
 FOR SECUREMENT TO A THREADED HUB ONLY!

Schutzart / Protection class:

IP68, 5bar (30min) nach/in acc. to EN 60 529

Temperaturbereich / Temperature range:

-20°C bis +100°C / -20°C up to +100°C

Technische Tabelle / Technical table:

Bezeichnung / Identification	Größe / Size	Klemmbereich / Clamping range ØF (mm)	Anzugsdrehmoment / Torque rate M (Nm)	Zulassungen / Approvals
				cURus
SKINTOP SOLAR	M 12x1,5	5,4 - 7,1	1,9	✓
SKINTOP SOLAR	M 16x1,5	7 - 9	3	✓
SKINTOP SOLAR plus	M 12x1,5	5,4 - 7,1	1,9	✓
SKINTOP SOLAR plus	M 16x1,5	7 - 9	3	✓

* UL File No. E 79903

Hinweise / Notes:

Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.
If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.

Montageanweisung auf der Rückseite / Assembly instruction on the back

EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Dokument-Nr. / Monat / Jahr **E 5311 3300 - A / 07 / 2018**
 Document No. / month / year

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Erzeugnis:
We declare under our sole responsibility, that the product:

Die Kabel und Leitungseinführung
The cable gland

SKINTOP® SOLAR SKINTOP® SOLAR plus

den Bestimmungen der EU-RICHTLINIE 2014/35/EU entspricht.
follows the provisions of EU directive 2014/35/EU.

Zur Beurteilung der Erzeugnisse wurden folgende Normen herangezogen:
To judge the products following standards have been cited:

DIN EN 62444 (VDE 0619):2014-05
DIN EN 60423:2008-07

Datum der erstmaligen Anbringung der CE Kennzeichnung: 10
Date of first fixing of the CE label: 10

U.I.LAPP GmbH
 Schulze-Delitzsch-Straße 25
 70565 Stuttgart

Stuttgart, den 11.07.2018

Abteilung PDP
 i. V. R. Drotleff