

TABLEAU DE COMPTAGE TRI+N SANS CCPI AVEC AGCP 30/60A 500 MA «S» 420X300

Code article 48116



Fonction :

- Comptage et commande d'un ou plusieurs réseaux souterrains d'éclairage public

Descriptif technique :

- 1 tableau synthétique 420 x 300 mm de support matériel
- 1 panneau triphasé sans CCPI
- 1 emplacement précâblé pour compteur
- 1 disjoncteur différentiel de branchement 4 x 30-60 A / 500mA sélectif

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V
- Produits d'urgence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public

Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

Données techniques :

| Libellé | Valeur | Normes |
|-----------------|------------------------------|--------------------------|
| T° utilisation | -25°C à + 40°C | |
| Matière | Thermoplastique teinté masse | HN 60-E-02 HN 60-S-02 |
| Dimensions (mm) | 0 x 0 x 0 mm | |
| Poids (kg) | - | |