


Plug-in Base
Socle débrochable
Zócalo extraíble



00999626A-07

IMPORTANT NOTE

- This device must be installed by a qualified electrician.
- We cannot accept any responsibility for failure to follow the instructions provided in this document.

REMARQUE IMPORTANTE

- L'installation de cet appareil doit être effectuée par des professionnels de l'électricité.
- Le non-respect des indications de la présente notice ne saurait engager la responsabilité du constructeur.

OBSERVACIÓN IMPORTANTE

- La instalación y mantenimiento de este aparato sólo debe ser realizado por electricistas profesionales.
- El fabricante no se hace responsable en caso de no cumplir con las indicaciones expuestas en este aviso.

Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
CS 30323
F - 92506 Rueil Malmaison Cedex

www.schneider-electric.com



© 2011 Schneider Electric.
All rights reserved.



⚠ DANGER

RISK OF ELECTROCUTION, BURNS OR EXPLOSION

- This device must be installed by a qualified electrician.
- Disconnect all power supplies to this device before performing any procedure on or in the equipment.
- Always use an appropriate voltage detector to verify that there is no voltage present.
- Replace all components, doors and covers before powering up the device.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

⚠ DANGER

RISQUE D'ELECTROCUTION, DE BRULURES OU D'EXPLOSION

- L'installation de cet appareil doit être effectuée par des professionnels de l'électricité.
- Coupez toutes les alimentations de cet appareil avant toute intervention sur ou dans l'appareil.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension approprié pour confirmer l'absence de tension.
- Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.


⚠ PELIGRO

RIESGO DE ELECTROCUCIÓN, QUEMADURAS O EXPLOSIÓN

- La instalación de este aparato sólo debe ser realizado por electricistas profesionales.
- Antes de realizar cualquier intervención interior o exterior del aparato se debe cortar la alimentación.
- Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión adecuado para confirmar la ausencia de tensión.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, puertas y tapas antes de someter el aparato a tensión.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la muerte.

	N	H	L
NS400			
NS630			
NSJ400			
NSJ600			



fixation on rail fixation sur rail		fixation on front plate fixation sur tôle avant		terminal hardware fixation des raccords	
3P	4	M5 x 16	3P	4	
4P	4		4P	4	
3P	6	(A)	3P	8	
4P	8		4P	8	

