



LCIE

# LICENCE



**LCIE N° : T 21052 /772620**

Titulaire :  
*License Holder:*

**COOPER SECURITE SAS**

PEER II - Rue Beethoven-Parc Européen d'Entreprises; 63200 RIOM - France

Site de fabrication :  
*Factory:*

**2101BA**

**2019BA**

**2068BA**

Produit :  
*Product:*

**BAES d'ambiance à diodes électroluminescentes P**  
*BAES for atmosphere light-emitting diode P*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*

EATON

Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

ULTRALED 2-200 SPOT+ - LUM 16140

Caractéristiques principales :  
*Main characteristics:*

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

/

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

NF EN 60598-1:2015+A1:2018  
NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020  
NF EN 62034:2012  
NF C 71-801:2000  
NF C 71-820:1999  
NF 413:2006  
Règle d'Application n° 110-699 :2013

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

174739-772621 Version : 01  
169857-770325 A/B - Version 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancel and replaces (if necessary):*

La licence / *License* T 21052 / 770324du/of 16/09/2021. Ajout de la  
marque NF/ *Addition of NF Environnement*

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 20/12/2021

**Jérôme REYSSON**

Date de fin de validité / *Expiry date:*

Responsable Certification/Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*



Accréditation  
N° 5-0014  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc  
92260 Fontenay-aux-Roses  
FRANCE

WWW.LCIE.FR

**Annexe de la licence / Annex of license**  
**T 21052 /772620**

**Caractéristiques / Characteristics :**

CARACTERISTIQUES	VALEUR
Tension assignée / Rated voltage	230 V
Nature du courant / Nature of supply	AC
Fréquence assignée / Rated frequency	50-60 Hz
Puissance assignée / Rated power	0,5 W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	65
Degré IK / IK degree	05
Flux assigné / Rated lumen output	200lm à 1h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	LiFePo4 Ronda AAC7549114 3,2V 1500mAh
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	8 leds
Lampe de veille (nature, nombre) / Normal lamp (type, number)	/
Télécommande/Remote control	oui