



UTILISATION

Sabot pour équipement de mise à la terre et en court-circuit.

Conforme aux spécifications du fascicule 245-5 du CSCT-EDF-CERT

COMPOSITION

- 1 sabot en cuivre.
- 2 brides en cupro-aluminium.
- Vis, écrou et rondelle en bronze.

REFERENCES

	Référence EDF	Icc	Section câble de terre (mm ²)	Type
MT-783/2	STDA-2-116	30 kA/1s	75 / 116	Sabot 2 ailettes 2 étages
MT-784/2	STDA-2-147	40 kA/1s	75 / 147	
MT-786/2	STDA-2-181	63 kA/0,5s	75 / 181	