


Installationseinsatz Taster  
Installation insert pushbutton  
Équipement électrique touche

**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Installationseinsatz für den Einbau in BEGA Anschlussäule 71 230 · 71 255.

**Produktbeschreibung**

Einbaurahmen und Klappdeckel aus Aluminiumguss  
Befestigungsschrauben Edelstahl  
Taster 1-polig Schließer  
10A · 250V ~  
CE – Konformitätszeichen

**Sicherheit**

Für die Installation und für den Betrieb der Installationseinsätze sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.  
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.  
Werden nachträglich Änderungen an den Installationseinsätzen vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

**Montage**

Klappdeckel öffnen und Dichtung herausnehmen.  
Einbaurahmen mit Installationseinsatz in die vorgesehene Öffnung der Anschlussäule einsetzen und mit den 4 Schrauben (Torxantrieb T10) befestigen.  
Dichtung in den Einbaurahmen einsetzen und Klappdeckel schließen.  
Elektrische Verbindungen zwischen Installationseinsatz und Anschlussklemme vornehmen.

**Instructions for use****Application**

Installation insert for fitting into the BEGA connecting pillars 71 230 · 71 255.

**Product description**

Installation frame and hinged lid made of cast aluminium  
Stainless steel mounting screws  
Push switch 1-pole NOC  
10A · 250V ~  
CE – Conformity mark

**Safety**

Installation and operation of the installation inserts are subject to national safety standards. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If any installation insert is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.

**Installation**

Open the hinged lid and remove the gaskets. Place the installation frame with installation insert into the provided opening of the connecting pillar and fasten in place with the 4 screws (Torx screwdriver T10). Place the gasket in the installation frame and close the hinged lid. Establish the electrical connections between the installation insert and the connection terminal.

**Fiche d'utilisation****Utilisation**

Équipement d'installation pour l'encastrement dans la borne d'alimentation BEGA 71 230 · 71 255.

**Description du produit**

Cadre d'encastrement et capot en fonderie d'aluminium  
Vis de fixation en acier inoxydable  
Bouton-poussoir contacteur unipolaire 10A · 250V ~  
CE – Sigle de conformité

**Sécurité**

Pour l'installation et l'utilisation des équipements électriques, respecter les normes de sécurité nationales.  
L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé.  
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation ou d'une installation inappropriée du produit.  
En cas de modifications ultérieures des équipements électriques, la personne qui les aura entreprises sera considérée comme fabricant.

**Installation**

Ouvrir le couvercle rabattable et retirer le joint. Insérer le cadre d'encastrement avec équipement d'installation dans l'ouverture de la borne d'alimentation prévue et fixer avec les 4 vis (couple de serrage T10).  
Insérer le joint dans le cadre d'encastrement et fermer le couvercle rabattable.  
Procéder aux raccordements électriques entre l'équipement d'installation et le bornier.

**Ersatzteile**

Wippe  
Taster

**Spares**


63 000 616  
63 000 617

**Pièces de rechange**

63 000 616  
63 000 617

63 000 616  
63 000 617

Mecanismo eléctrico pulsador  
Inserto d'installazione pulsante  
Installatieaccessoire drukknop



## Instrucciones de uso

### Aplicación

Mecanismo eléctrico para el montaje en la columna de conexión BEGA 71 230 · 71 255.

### Descripción del producto

Cerco de empotramiento y tapa abatible de aluminio de inyección  
Tornillos de fijación acero inoxidable  
Pulsador 1 polo, normalmente abierto  
10A · 250V ~  
CE – Símbolo de conformidad

### Seguridad

Tanto en la instalación como en el funcionamiento de estos mecanismos eléctricos han de observarse las normas de seguridad nacionales.  
El montaje y la puesta en servicio deben ser realizados únicamente por un electricista especializado.  
El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños causados por el uso o el montaje inadecuados.  
En caso de realizar modificaciones posteriores en estos mecanismos eléctricos, la persona que realiza dichas modificaciones será considerada como fabricante.

### Montaje

Abrir la tapa abatible y extraer la junta.  
Colocar el cerco de empotramiento con el mecanismo eléctrico en el orificio previsto al efecto en la columna de conexión y fijarlo con los 4 tornillos (accionamiento Torx T10).  
Insertar la junta en el cerco de empotramiento y cerrar la tapa abatible.  
Establecer las conexiones eléctricas entre el mecanismo eléctrico y la clema de conexión.

## Istruzioni per l'uso

### Applicazione

Inserto d'installazione per incasso nel paletto di collegamento BEGA 71 230 · 71 255.

### Descrizione del prodotto

Telaio e coperchio in fusione di alluminio  
Viti di fissaggio in acciaio inox  
Tasto n.a. 1 polo  
10A · 250V ~  
CE – Simbolo di conformità

### Sicurezza

Per l'installazione e l'uso di questi inserti d'installazione vanno osservate le disposizioni di sicurezza nazionali.  
Il montaggio e la messa in esercizio devono essere effettuati esclusivamente da personale esperto in elettrotecnica.  
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso o montaggio errato.  
Qualora vengono apportate delle modifiche agli inserti d'installazione in un secondo momento, è da intendere come produttore la persona che esegue tali modifiche.

### Montaggio

Aprire il coperchio e rimuovere la guarnizione.  
Inserire il telaio con l'inserto di installazione nell'apposita apertura del paletto di collegamento e fissarlo con le 4 viti (Torx T10).  
Inserire la guarnizione nel telaio e chiudere il coperchio.  
Stabilire i collegamenti elettrici tra l'inserto d'installazione e il morsetto.

## Gebruiksaanwijzing

### Toepassing

Installatieaccessoire voor het inbouwen in BEGA aansluitzuil 71 230 · 71 255.

### Productbeschrijving

Inbouwraam en klapdeksel van gegoten aluminium  
Bevestigingsschroeven edelstaal  
Drukknop 1-polig maakcontact  
10A · 250V ~  
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie

### Veiligheid

Bij het installeren en gebruiken van de installatieaccessoires moeten de nationale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen.  
De montage en ingebruikname mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.  
De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onjuist gebruik of verkeerde montage.  
Indien achteraf wijzigingen aan de installatieaccessoires worden aangebracht, geldt de persoon die deze wijzigingen aanbrengt, als de fabrikant.

### Montage

Open het klapdeksel en neem de afdichting eruit.  
Plaats het inbouwraam met installatieaccessoire in de daarvoor bedoelde opening van de aansluitzuil en bevestig deze met de 4 schroeven (torxaandrijving T10).  
Plaats de afdichting in het inbouwraam en sluit het klapdeksel.  
Breng de elektrische verbindingen tussen het installatieaccessoire en de aansluitklem tot stand.

## Piezas de recambio

Interruptor basculante  
Pulsador

63 000 616  
63 000 617

## Ricambi

Interruttore a bilico  
Sensore

## Accessoires

Plaat voor wipschakelaar  
Taster

63 000 616  
63 000 617