

## Certificats d'économies d'énergie

**Attestation de conformité d'un luminaire  
aux exigences de l'opération standardisée RES-EC-104  
Rénovation d'éclairage extérieur****Marque commerciale : Performance iN Lighting****Produit référence : 306649 – KYRO+2 140 SR/150 740 AN-96 DALI**

Le luminaire LED désigné ci-dessus est conforme aux conditions du cas n°1 pour la délivrance du certificat RES-EC-104 « Rénovation d'éclairage extérieur » :

- IP  $\geq$  65
  - **IP66**
  
- Efficacité lumineuse (ratio entre le flux lumineux initial sortant et la puissance totale du système, y compris les auxiliaires)  $\geq$  90 lumens par watt
  - **Puissance totale avec auxiliaires : 136W**
  - **Flux sortant : 18486 lm**
  - **Efficacité réelle : 135,93 lm/W**
  
- ULR  $\leq$  3 %
  - **ULOR = 0 %**

Fait à Epône

le : mardi 16 février 2021

M.HELMSTETTER



Cette attestation ne se substitue pas aux attestations sur l'honneur demandées d'une manière générale dans le cadre des CEE.