

**BOÎTIER CAND. GRIDFAST CAPOT HAUT + 1CC 10X38 UNI+N+DISJ 16A-30MA  
BORN 3X4X16MM<sup>2</sup>**

Code article 17V1401



**Fonction :**

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

**Descriptif technique :**

Coffret pied de poteau 3x4x16mm<sup>2</sup> équipé d'un coupe circuit Phase/neutre et et d'un disjoncteur différentiel d'un capot sur élevé

**Domaine(s) d'utilisation :**

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V

**Norme(s) de référence :**

- NF C 17-200

## BOÎTIER CAND. GRIDFAST CAPOT HAUT + 1CC 10X38 UNI+N+DISJ 16A-30MA BORN 3X4X16MM<sup>2</sup>

Code article 17V1401

### Données techniques :

Libellé	Valeur
Matière	-
Mode de pose	dans le candélabre
Capacité de raccordement	3x4x16mm <sup>2</sup>
Section de câble max. (mm <sup>2</sup> )	16
Nbre Disj. Diff. 30 mA	1
Classe de protection	II
Avec minuterie	Non
Nombre de câbles	3
Application parafoudre	Non
Nombre de porte-fusible	1
Largeur de la trappe de visite	65 mm
Longueur de la trappe de visite	350 mm