

Interrupteur-sectionneur, DMV, 1250 A, tétrapolaire, Fonction Arrêt en option, sans poignée rotative et axe de commande

Référence **DMV-1250N/4**
N° de catalogue **1814592**

Gamme de livraison

Gamme			Interrupteur-sectionneur Interrupteur général Interrupteurs de maintenance
Identificateur de type			DMV
Fonction Arrêt			en option
			sans poignée rotative et axe de commande
Remarques			contacts visibles
Information sur la fourniture			Contact auxiliaire pouvant être monté ultérieurement. équipements complémentaires de raccordement inclus
Nombre de pôles			tétrapolaire
Circuits auxiliaires			
			Contact F 0
			Contact 0
Degré de protection			IP00 IP20 avec capot de bornes
Forme			Montage en saillie
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz			
400 V	P	kW	750
Courant assigné ininterrompu	I_u	A	1250
Remarque sur le courant assigné ininterrompu I_u			Courant assigné ininterrompu I_u spécifié pour la section maximale.

Caractéristiques techniques

Généralités

Conformité aux normes			IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204 Interrupteurs-sectionneurs selon IEC/EN 60947-3
Certifications			CE, RoHS, KEMA, EAC, Lloyds
Température ambiante			
En service	θ	°C	-25 - +55
Stockage	θ	°C	-30 - +80
Catégorie de surtension/Degré de pollution			III/3
Tension assignée de tenue aux chocs	U_{imp}	kV	12
Tension assignée d'isolement	U_i	V	1000
Position de montage			Quelconque

Circuits électriques

Valeurs mécaniques			
Nombre de pôles			tétrapolaire
Circuits auxiliaires			
			Contact F 0
			Contact 0
Caractéristiques électriques			
Tension assignée d'emploi	U_e	V AC	690
Courant assigné ininterrompu	I_u	A	1250
Remarque sur le courant assigné ininterrompu I_u			Courant assigné ininterrompu I_u spécifié pour la section maximale.
Courant assigné de courte durée (1 s)	I_{cw}	A_{eff}	50000
Remarque sur le courant assigné de courte durée admissible I_{cw}			courant d'1 seconde

Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant	P_{vid}	W	27.5
Pouvoir de coupure			
Pouvoir assigné de coupure $\cos \varphi$ selon IEC 60947-3		A	
400/415 V		A	10000
500 V		A	7272
690 V		A	5040
Séparation sûre selon EN 61140			
Pertes par effet Joule par circuit sous I_e		W	27.5
Longévité mécanique	manœuvres		5000
Tension alternative			
AC-21A			
Courant assigné d'emploi interrupteur			
400 V 415 V	I_e	A	1250
500 V	I_e	A	1250
690 V	I_e	A	1250
AC-22A			
Courant assigné d'emploi interrupteur			
400 V 415 V	I_e	A	1250
500 V	I_e	A	1250
690 V	I_e	A	1250
AC-23A			
Courant assigné d'emploi interrupteur			
400 V 415 V	I_e	A	1250
500 V	I_e	A	909
690 V	I_e	A	630
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz			
400 V 415 V	P	kW	750
500 V	P	kW	630
690 V	P	kW	630

Sections raccordables

Raccordement par barres		mm^2	800
Vis de raccordement			M16 x 50
Couple de serrage vis de raccordement		Nm	60

Grandeurs caractéristiques relevant de la sécurité

Remarques			Valeurs $B10_d$ selon EN ISO 13849-1, tableau C1
-----------	--	--	--

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée	I_n	A	1250
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant	P_{vid}	W	27.5
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant	P_{vid}	W	0
Puissance dissipée statique, dépendante du courant	P_{vs}	W	0
Pouvoir d'émission de puissance dissipée	P_{ve}	W	0
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	55
Certificat d'homologation IEC/EN 61439			
10.2 Résistance des matériaux et des pièces			
10.2.2 Résistance à la corrosion			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Elevation			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.

10.2.7 Inscriptions		Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes		Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite		Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques		Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel		Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes		Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur		Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement		
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle		Sous la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs		Sous la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante		Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement		Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits		Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique		Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique		Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Interrupteur-sectionneur (EC000216)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Sectionneur, interrupteur, commutateur / Sectionneur à coupure en charge compact (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])			
finition interrupteur général			oui
finition interrupteur de maintenance/réparation			oui
finition interrupteur de sécurité			non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence			oui
finition de l'inverseur			non
nombre d'interrupteurs			1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA	V		690
tension de fonctionnement normale	V		690 - 690
courant permanent nominal (Iu)	A		1250
courant permanent nominal, AC-23, 400 V	A		1250
courant permanent nominal, AC-21, 400 V	A		1250
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V	kW		0
courant nominal de courte durée admissible Icw	kA		50
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V	kW		750
puissance de commutation à 400 V	kW		710
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq	kA		0
nombre de pôles			4
nombre de contacts auxiliaires à ouverture			0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture			0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions			0
commande motorisée en option			non
commande motorisée intégrée			non
déclencheur voltmétrique en option			non
type de construction de l'appareil			appareil complet installé dans un boîtier
convient pour montage au sol			oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous			non
adapté à une fixation frontale centrale			non
adapté à un montage en distributeur			oui
adapté à un montage intermédiaire			non
couleur de l'élément d'actionnement			autre
finition de l'élément d'actionnement			autre
verrouillable			non
type de raccordement du circuit principal			raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant		IP20
degré de protection (NEMA)		autre