

# CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R\*.1321-52 du code de la santé publique

## ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

### Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

#### Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

**CALEFFI S.p.A.**

**S.R. 229, n° 25**

**28010 FONTANETO D'AGOGNA (NO)**

**Italie**

#### Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

**Mitigeur thermostatique, corps extérieur chromé et intérieur en laiton brut /**

**Thermostatic mixer chrome plated outside, nude brass inside Art. 520430 1/2" 30-48°C**

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **23 ACC LY 008**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai de migration n'est nécessaire

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : No testing is required to issue this ACS

Commentaires : les composants organiques sont conformes à l'arrête du 29 mai 1997 modifié. Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020.

Comments : organic components are compliant with the decree dated 29th May 1997 modified. Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.

#### Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

**Mitigeurs thermostatiques, corps extérieur chromé et intérieur en laiton brut /**

**Thermostatic mixers chrome plated outside, nude brass inside**

#### Références / References (6 références) :

Série 520430	1/2" 30 - 48 °C
Série 520440	1/2" 40 - 60 °C
Série 520530	3/4" 30 - 48 °C
Série 520540	3/4" 40 - 60 °C
Série 520630	1" 30 - 48 °C
Série 520640	1" 40 - 60 °C

#### Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE - Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : 20 Janvier 2023

Date d'expiration / Expiry date : 15 Janvier 2028

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 17 ACC LY 555

F\_MC060-b 15/09/2014 MLN

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,38 Euros - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 743 B - N° TVA : FR 82 410 545 313

Siège Social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - F - 69633 VENISSIEUX cedex - Tél. : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : mcde@groupecarso.com