

ARIC
26 rue du Goulet
93300 AUBERVILLIERS

Editeur (trice) Aumarechal Jean Michel
Téléphone
Fax
Email jm.aumarechal@aric-sa.fr

ARIC 50714 UNIVERSAL 12W CCT 3-4-6000K / Table UGR

Luminaire: ARIC 50714 UNIVERSAL 12W CCT 3-4-6000K
Lampes: 1 x

| Evaluation éblouissement selon UGR | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|------|------|------|------|--|------|------|------|------|
| ρ Plafond | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
| ρ Murs | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Sol | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Taille pièce X Y | | Visée perpendiculaire vers axe des lampes | | | | | Visée longitudinale vers axe des lampes | | | | |
| 2H | 2H | 24.2 | 25.5 | 24.5 | 25.8 | 26.0 | 24.2 | 25.5 | 24.5 | 25.8 | 26.0 |
| | 3H | 25.9 | 27.1 | 26.2 | 27.3 | 27.6 | 25.9 | 27.1 | 26.2 | 27.3 | 27.6 |
| | 4H | 26.6 | 27.7 | 26.9 | 28.0 | 28.3 | 26.6 | 27.7 | 26.9 | 28.0 | 28.3 |
| | 6H | 27.1 | 28.2 | 27.5 | 28.5 | 28.8 | 27.1 | 28.2 | 27.5 | 28.5 | 28.8 |
| | 8H | 27.3 | 28.3 | 27.7 | 28.7 | 29.0 | 27.3 | 28.3 | 27.7 | 28.7 | 29.0 |
| | 12H | 27.4 | 28.4 | 27.8 | 28.8 | 29.1 | 27.4 | 28.4 | 27.8 | 28.8 | 29.1 |
| 4H | 2H | 24.9 | 26.1 | 25.3 | 26.3 | 26.7 | 24.9 | 26.1 | 25.3 | 26.3 | 26.7 |
| | 3H | 26.8 | 27.7 | 27.1 | 28.1 | 28.4 | 26.8 | 27.7 | 27.1 | 28.1 | 28.4 |
| | 4H | 27.6 | 28.5 | 28.0 | 28.8 | 29.2 | 27.6 | 28.5 | 28.0 | 28.8 | 29.2 |
| | 6H | 28.3 | 29.1 | 28.7 | 29.4 | 29.9 | 28.3 | 29.1 | 28.7 | 29.4 | 29.9 |
| | 8H | 28.5 | 29.3 | 29.0 | 29.7 | 30.1 | 28.5 | 29.3 | 29.0 | 29.7 | 30.1 |
| | 12H | 28.7 | 29.4 | 29.2 | 29.8 | 30.3 | 28.7 | 29.4 | 29.2 | 29.8 | 30.3 |
| 8H | 4H | 27.9 | 28.6 | 28.4 | 29.1 | 29.5 | 27.9 | 28.6 | 28.4 | 29.1 | 29.5 |
| | 6H | 28.8 | 29.4 | 29.3 | 29.8 | 30.3 | 28.8 | 29.4 | 29.3 | 29.8 | 30.3 |
| | 8H | 29.2 | 29.7 | 29.6 | 30.1 | 30.6 | 29.2 | 29.7 | 29.6 | 30.1 | 30.6 |
| | 12H | 29.4 | 29.9 | 29.9 | 30.4 | 30.9 | 29.4 | 29.9 | 29.9 | 30.4 | 30.9 |
| 12H | 4H | 28.0 | 28.6 | 28.4 | 29.0 | 29.5 | 28.0 | 28.6 | 28.4 | 29.0 | 29.5 |
| | 6H | 28.9 | 29.4 | 29.4 | 29.8 | 30.3 | 28.9 | 29.4 | 29.4 | 29.8 | 30.3 |
| | 8H | 29.3 | 29.7 | 29.8 | 30.2 | 30.7 | 29.3 | 29.7 | 29.8 | 30.2 | 30.7 |
| Variation de position de l'observateur pour écartement S entre luminaires | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +0.1 / -0.1 | | | | | +0.1 / -0.1 | | | | |
| S = 1.5H | | +0.2 / -0.3 | | | | | +0.2 / -0.3 | | | | |
| S = 2.0H | | +0.3 / -0.6 | | | | | +0.3 / -0.6 | | | | |
| Tableau standard | | BK06 | | | | | BK06 | | | | |
| Nombre à ajouter pour la correction | | 11.8 | | | | | 11.8 | | | | |
| Indice d'éblouissement en fonction du 1000lm Flux lumineux total | | | | | | | | | | | |

Les valeurs UGR sont calculées conformément à CIE Publ. 117. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.