

Fiche technique produit

Protection de spot

Référence : 52139



Caractéristiques

Mode d'installation sous pare-vapeur

Tenue fil incandescent 960°C suivant la norme NF EN 60695-2-1.

Quatre zones d'accroche de fils

Compatible avec des diamètres de perçage de 67 à 85 mm

Convient que pour des isolants en rouleau avec pare-vapeur conformes aux normes en vigueur

Composition

PBT de couleur bleue

Préconisation

LAMPE		SPOT	
	Puissance	Classique IP20	Etanche IP44 et plus
Halogène (220V~)	20	OK	OK
	35	OK	OK
	42	OK	Non
	50	OK	Non
Halogène dichroïque (12V)	20	OK	OK
	35	OK	OK
	42	OK	Non
	50	OK	Non
LED	≤ 30W	OK	OK
FLUO	≤ 30W	OK	OK

ATTENTION ces données sont valables si :




- 1) Les consignes de montage sont respectées (voir au dos)
- 2) La hauteur totale spot + lampe + culot ne doit pas dépasser de plus 85mm au-dessus de la plaque de plâtre
- 3) La protection de spot 52139 s'utilise exclusivement pour la pose de spot sous un isolant en rouleau.
- 4) L'environnement doit être propre et sans poussière. Les différents éléments de l'installation (en particulier le spot, la lampe,

l'isolant.....), et l'installation elle-même doivent être conformes aux normes en vigueur et aux règles de l'art.

- 5) Dans le cas où l'isolant en rouleau est posé après la mise en place de la protection de spot, s'assurer avant branchement de la bonne position de cette dernière.

Une mauvaise utilisation et/ou un non-respect des consignes peut entraîner des risques d'incendie

Encombrement



Votre distributeur :




ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

Fiche technique produit


Montage

Cette protection de spot peut se monter après la mise en place du pare-vapeur et de l'isolant.

- Insérer les fils dans l'ergot de maintien puis pousser le produit dans l'orifice prévu pour le logement du spot jusqu'à ce que les 4 butées soient en contact avec le plafond.



- Casser les butées



- Connecter et monter votre spot



Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81