



**Réseaux de chauffage et
distribution sanitaire**
*Piping systems for hot and cold
water installations*

Page 1 / 4

Renouvellement N° 81330 du 24/01/2022
Renewal N° 81330 from 24/01/2022
Date de fin de validité / Expiry date : 23/01/2025

FRANKISCHE ROHRWERKE GEBR. KIRCHNER GMBH & CO. KG
HELLINGER STRASSE 1 DE-97486 KONIGSBERG

N° titulaire / Holder: 011

Site de production / Production site: Königsberg, Allemagne – 011/01
Lennestadt, Allemagne – 011/02
Attendorn, Allemagne – 011/03

Première admission / First admission: 24/01/2019

SYSTEME MULTICOUCHE *MULTILAYER SYSTEM*

Est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de NF - Réseaux de chauffage et distribution sanitaire pour le/les produit(s) cité(s) en annexe.

Is authorized to affix the NF mark on the product(s) listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF – Piping systems for hot and cold water installations certification scheme.

Ce certificat atteste que les produit(s) désigné(s) en annexe est (sont) certifié(s) conforme(s) aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF - Réseaux de chauffage et distribution sanitaire.

This certificate attests that the product(s) mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF – Piping systems for hot and cold water installations certification scheme.

La durée de vie conventionnelle est de 50 ans. *Conventional life is 50 years.*

Caractéristiques certifiées

- Caractéristique de durabilité
Résistance à la délamination
- Caractéristique fonctionnelles
Caractéristiques dimensionnelles
- Aptitude à l'usage
Résistance à la pression

Certified characteristics

- Characteristics of durability
Resistance to delamination
- Functional characteristics
Dimensional characteristics
- Fitness for purpose
Resistance to pressure

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

This certificate supersedes all previous certificates.

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au **23/01/2025** sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF – Réseaux de chauffage et distribution sanitaire.

This NF certificate and related appendix is valid until 23/01/2025 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF – Piping systems for hot and cold water installations certification scheme.



Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

CERTIF 1332.6 07/2020

SYSTEME MULTICOUCHE (NF EN ISO 21003)

Classes d'application couvertes

Classe 2 : $P_d = 10$ bars – Alimentation en eau chaude sanitaire (et en eau froide sanitaire 20 °C / 10 bars)

Classe 4 : $P_d = 10$ bars – Radiateurs basse température, chauffage par le sol

Classe 5 : $P_d = 6$ bars – Radiateurs haute température

Classe "Eau glacée" : $P_d = 10$ bars – La classe d'application "Eau glacée", telle que définie dans la certification NF 545, correspond aux installations de conditionnement d'air et de rafraîchissement dont la température minimale est de 5 °C.

Classe	Régime de service	Régime maximal	Régime accidentel	Application type
2	70 °C / 49 ans	80 °C / 1 an	95 °C / 100 h	Alimentation en eau chaude et froide sanitaire
4	20 °C / 2,5 ans 40 °C / 20 ans 60 °C / 25 ans	70 °C / 2,5 ans	100 °C / 100 h	Radiateurs basse température Chauffage par le sol
5	20 °C / 14 ans 60 °C / 25 ans 80 °C / 10 ans	90 °C / 1 an	100 °C / 100 h	Radiateurs haute température

Produits couverts par le présent certificat NF

- **Système TURATEC**
 - Tubes TURATEC
 - Raccords ALPEX DUO XS

Les tubes TURATEC et raccords ALPEX DUO XS sont indissociables les uns des autres, et ne peuvent pas être associés à d'autres tubes ou raccords certifiés NF 545.

Tubes certifiés NF

Dénomination commerciale	Dimensions nominales (en mm)	Conditionnement	Site de fabrication
TURATEC	16 x 2,0 20 x 2,0 26 x 3,0 32 x 3,0	Couronnes et barres	011/01

Liste des raccords certifiés NF compatibles et données de mise en œuvre des raccords

Dénomination commerciale du raccord	ALPEX DUO XS
DN de tube équivalent en mm (liste page suivante)	16 / 20 / 26 / 32
Type de mise en œuvre	Indémontable
Type d'assemblage	A sertir métallique et plastique
Mise en œuvre	Mâchoires profil F, TH, B Effort de sertissage de 32 kN
Site de fabrication	011/02 ; 011/03

- Raccord ALPEX DUO XS

Famille	Types	Dimensions (en mm)
Bouchon		16 ; 20 ; 26 ; 32
Manchon		16 ; 20 ; 26 ; 32
Manchon réduit		16-20 ; 16-26 ; 20-26 ; 20-32 ; 26-32
Té		16 ; 20 ; 26 ; 32
Té réduit		16-20-16 ; 20-20-16 ; 20-16-20 ; 20-16-16 ; 20-26-20 ; 26-26-16 ; 26-26-20 ; 26-16-20 ; 26-20-26 ; 26-20-16 ; 26-20-20 ; 32-16-32 ; 32-20-32 ; 32-20-26 ; 20-26-20- ; 32-26-26
Coude 45°		26 ; 32
Coude 90°		16 ; 20 ; 26 ; 32

- **Raccord mixte ALPEX DUO XS**

Famille	Types	Dimensions (en mm)
		1ère : DN du tube certifié 2ème : si DN mixte différent 3ème : dimension de filetage
Té fileté	F	16-1/2"-16 ; 20-1/2"-20 ; 20-3/4"-20 ; 26-1/2"-26 ; 26-3/4"-26 ; 32-1/2"-32 ; 32-3/4"-32 ; 32-1"-32
Eurocône		16-3/4" ; 20-3/4"
Coude applique murale 35 mm		16-1/2" ; 20-1/2" ; 20-3/4" ; 26-3/4" ;
Coude applique murale 78 mm		16-1/2" ; 20-1/2"
Coude applique murale 52 mm		16-1/2"
Manchon couplage PER		16-16 ; 16-12 ; 20-20 ; 20-16 ; 26-25
Manchon couplage Cu		16-14 ; 16-12 ; 16-16 ; 20-18
Raccord de transition		16-1/2" ; 16-3/4" ; 20-3/4" ; 20-1" ; 26-3/4" ; 26-1" ; 26-1"1/4 ; 26-1"1/2 ; 32-1" ; 32-1" 1/4 ; 32-1" 1/2
Adaptateur	M	16-1/2" ; 20-1/2" ; 20-3/4" ; 20-1" ; 26-3/4" ; 26-1" ; 32-1" ; 32-1"1/4
Adaptateur	F	16-1/2" ; 20-1/2" ; 20-3/4" ; 26-1" ; 32-1" ; 32-1"1/4
Coude fileté	M	16-1/2" ; 20-1/2" ; 20-3/4" ; 26-3/4" ; 32-1"
Coude fileté	F	16-1/2" ; 20-1/2" ; 20-3/4" ; 26-3/4" ; 32-1"
Adaptateur SERTIFIX	F	16-1/2" ; 20-1/2"
Adaptateur SERTIFIX	M	16-3/8"
Raccord de transition écrou tournant à portée plate		16-3/8" ; 20-1/2"
Coude écrou tournant à portée plate		16-1/2" ; 16-3/4" ; 20-3/4" ; 26-1"

Fin du certificat