

**LCIE N° : NF012\_1744**

Titulaire :  
*License Holder:*

**LEGRAND FRANCE**  
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY  
87045 LIMOGES CEDEX  
France

Site de fabrication :  
*Factory:*

N° 0002AP  
N° 1456AP

Produit :  
*Product:*

**Boîte de connexion à sortie de câble**  
*Cord outlet connecting box*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*



Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

Gamme / *Series* : DOOXIE  
Références / *References* : voir annexe / *see annex*

Caractéristiques principales :  
*Main characteristics:*

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

/

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

EN 60670-1:2005 +A1:2013  
EN 60670-22:2006

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

Rapport(s) d'essai(s) / *Test report(s)* n° 157311-726862

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancels and replaces (if necessary):*

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 07/11/2018

Date de fin de validité / *Expiry date* :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

*The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*



**Jean-François BRUEL**  
Responsable Certification/Certification Officer

## Annexe de la licence / Annex of license NF012\_1744

### RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Références de type Type references	Références / References				IP	Spécificité Specificity
	Blanc avec griffes White with claws	Blanc sans griffe White without claws	Alu sans griffe Alu without claws	Noir sans griffe Black without claws		
6 00X 44	-	6 000 44	6 001 44	-	IP20	-
	-	0 952 90	-	-		-
-	6 003 24	-	-	-	IP44	-
	0 950 19	-	-	-		-
-	6 007 24	6 003 23	-	-	IP21	-
6 00X 25	-	6 003 25	6 004 25	-	IP20	Sans plaque Without cover plate
	-	0 952 21	0 952 51	0 952 81		

Tension d'isolement assignée Rated insulation voltage	250V ~
Capacité de connexion assignée Rated connecting capacity	2,5 mm <sup>2</sup>
Nombre maximal de conducteurs à placer dans la boîte Maximum number of conductors to be placed in the box	3 (12 mm maxi)

Nature du matériau / Nature of material	Composite / Composite	
Mode de montage Method of installation	Encastrées, semi-encastées ou intégrées dans Flush, semi-flush or embedded in:	Murs, Plafonds, planchers combustibles et non combustibles Walls ceilings or floors combustible and non-combustible
		Murs creux, plafonds creux, planchers creux ou mobilier Hollow walls, hollow ceilings, hollow floors or furniture
Type(s) d'entrées (sorties) Type(s) of inlets (outlets)	Avec entrées pour câbles souples / with inlets for flexible cables Sans entrée / without inlets (6 00X 44)	
Moyens de fixation Clamping means	Avec serre-câble / With cable anchorage Sans fixation / Without clamping means (6 00X 44)	
Températures minimales et maximales pendant l'installation Minimum and maximum temperatures during installation	-5°C à/to + 60°C	
Boîtes et enveloppes pour murs creux ou équivalents Boxes and enclosures for hollow walls and the like	Degré de protection de la partie dans le mur creux According to the degree of protection of the part mounted in the hollow wall	Voir tableau ci-dessus see above table
Méthode de fixation des bornes ou des dispositifs de connexion dans la boîte Method of fixing the terminals or connecting devices in the connecting box	Sans fixation (pour bornes ou dispositifs de connexion flottants) Without fixing (for floating terminals or connecting devices)	

## Annexe de la licence / Annex of license NF012\_1744

### ACCESSOIRES / ACCESSORIES

#### Plaque de recouvrement / Cover plate

	Blanc/white	Dune	Plume	Atoll	Raisin	Aluminium	Noir velour
1 poste carré 1 gang square	6 008 01 6 009 01 6 009 41*	6 008 11	6 008 21	6 008 31	6 009 31	6 008 51	6 008 61
2 postes carré 2 gang square	6 008 02 6 009 02	6 008 12	6 008 22	6 008 32	6 009 32	6 008 52	6 008 62
3 postes carré 3 gang square	6 008 03 6 009 03	6 008 13	6 008 23	6 008 33	6 009 33	6 008 53	6 008 63
4 postes carré 4 gang square	6 008 04 6 009 04	6 008 14	6 008 24	6 008 34	6 009 34	6 008 54	6 008 64
2 postes carré 2 gang square entraxe 57	6 008 07			6 008 37			

\* vendu par/sold by 100

Bague	Blanc	Style inox brossé	Style bois ébène	Style inox sombre	Blanc
	Chrome	Chrome	Chrome sombre	Chrome sombre	Chrome rosé
1 poste carré 1 gang square	6 008 41	6 008 71	6 008 81	6 009 11	6 009 21
2 postes carré 2 gang square	6 008 42	6 008 72	6 008 82	6 009 12	6 009 22
3 postes carré 3 gang square	6 008 43	6 008 73	6 008 83	6 009 13	6 009 23

Bague	Blanc White	Blanc White	Blanc White	Blanc White	Blanc White	Blanc White	Aluminiu m	Noir velour	Style inox sombre	Style inox brossé
		Dune	Plume	Atoll	Chrome	Chrome rosé	Chrome	Chrome sombre	chrome sombre	Chrome
1 poste rond 1 gang round	6 009 80	6 009 70	6 009 71	6 009 72	6 009 73	6 009 20	6 009 75	6 009 76	6 009 78	6 009 79