

Certificats d'économies d'énergie

**Attestation de conformité d'un luminaire
aux exigences de l'opération standardisée RES-EC-104
Rénovation d'éclairage extérieur****Marque commerciale : Performance iN Lighting****Produit référence : 3105148 – THEOS GLASS 105 SR/075 730 AN-96 DALI**

Le luminaire LED désigné ci-dessus est conforme aux conditions du cas n°1 pour la délivrance du certificat RES-EC-104 « Rénovation d'éclairage extérieur » :

- IP \geq 65
 - **IP66**

- Efficacité lumineuse (ratio entre le flux lumineux initial sortant et la puissance totale du système, y compris les auxiliaires) \geq 90 lumens par watt
 - **Puissance totale avec auxiliaires : 104W**
 - **Flux sortant : 14026 lm**
 - **Efficacité réelle : 134,87 lm/W**

- ULR \leq 3 %
 - **ULOR = 0 %**

Fait à Epône

le : mardi 16 février 2021

M.HELMSTETTER



Cette attestation ne se substitue pas aux attestations sur l'honneur demandées d'une manière générale dans le cadre des CEE.