

Certificat de constance des performances des produits

Délivré conformément au Règlement (UE) 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011. (Règlement Produits de Construction ou RPC)

Délivrée par :

Organisme de Certification : **AFNOR Certification**
Numéro d'identification : **0333**
Adresse : **11 rue Francis de Pressensé**
FR - 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX

Délivrée à :

Fabricant : **COOPER SECURITE SAS**
Adresse : **ZA La Gravière - Rue Beethoven**
Parc Européen d'entreprise RII - BP 184
63204 RIOM Cedex - France

Lieu(x) de production : **Riom - France**

Description du (des) produit(s) : Voir Annexe

AFNOR Certification atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances et aux performances décrites dans l'annexe ZA de la (les) norme(s):

EN 54-18:2005 + AC:2007

EN 54-17:2005 + AC:2007

sont appliquées selon le système 1 et que le produit MC Sensea.EC répond aux dispositions de l'annexe ZA de la (les) norme(s):

EN 54-18:2005 + AC:2007

EN 54-17:2005 + AC:2007

Numéro de certificat : **0333-CPR-075238**

Conditions et période de validité du certificat : ce certificat a été délivré pour la première fois le 23 octobre 2008.

Sauf suspension ou annulation, ce certificat demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques harmonisées ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production des produits ne sont pas modifiées de manière significative.

Il annule et remplace tout certificat antérieur.

Page 1 sur 2

Date d'émission du certificat : **18 janvier 2023**

Date de fin validité certificat : **17 janvier 2028**

Directeur Général d'AFNOR Certification
Julien NIZRI



Annexe au certificat émis le 18 janvier 2023: 0333-CPR-075238

Société : COOPER SECURITE SAS

Lieu(x) de production : Riom - France

Description des produits

Identification du (des) produit(s) certifié(s) (référence)	Désignation du (des) produit(s) selon la norme	Numéro de dossier	Utilisation des produits
MC Sensea.EC	Dispositif d'entrée/sortie avec isolateur de court-circuit	075.0098 075.0975 075.2569	

Cette annexe ne peut être ni présentée, ni reproduite, sans le document auquel elle se rattache.

Page 2 sur 2

Directeur Général d'AFNOR Certification
Julien NIZRI

