



LCIE

# LICENCE



**LCIE N° : T 19063 / 735234**

Titulaire :  
*License Holder:*

**COOPER SECURITE SAS**  
PEER II - Rue Beethoven; 63200 RIOM -France

Site de fabrication :  
*Factory:*

**COOPER SECURITE SAS (N°2019BA)**  
PEER II - Rue Beethoven ; 63200 RIOM - France

Produit :  
*Product:*

**COOPER INDUSTRIES ROMANIA (2101BA)**  
Industrial Zone NV-Street III ; 310510 ARAD - Roumanie  
**BAES d'ambiance à diodes électroluminescentes NP**  
*BAES for atmosphere light-emitting diode NP*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*

EATON

Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

Gamme BeamTech ADR CGL+ - BT4LL-G1ADR

Caractéristiques principales :  
*Main characteristics:*

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

/

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

NF EN 60598-1:2015+A1:2018  
NF EN 60598-2-22:2014  
NF EN 62034:2012  
NF C 71-801:2000  
NF C 71-820:1999  
Règle d'Application n° 110-699 :2013

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

Rapport(s) d'essai(s) / *Test report(s)* DEKRA Certification BV  
n° 2241468.50 CB certificate n° NL-62717 - LCIE n° 160796-735228

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancel and replaces (if necessary):*

/


En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 16/12/2019

Date de fin de validité / Expiry date:

**Didier BOURGES**  
Responsable des Opérations Certification / Manager of Certification Operations



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*



Accréditation  
N° 5-0014

Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

LCIE  
Laboratoire Central des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc  
92260 Fontenay-aux-Roses  
FRANCE

[WWW.LCIE.FR](http://WWW.LCIE.FR)

**Annexe de la licence / Annex of license  
T 19063 / 735234**

**Caractéristiques / Characteristics :**

Caractéristique	Valeur
Type	Bloc à phare - adressable
Tension assignée / Rated voltage	220-240 V
Nature du courant / Nature of supply	AC
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60 Hz
Puissance assignée / Rated power	9 W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	65
Degré IK / IK degree	07
Flux assigné / Rated lumen output	2000 lm à 1h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Li-ion 2 x 6,4V – 3,2Ah - LiFePO4 Ronda
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	4 x 24 LEDs
Lampe de veille (nature, nombre) / Normal lamp (type, number)	1 LED
Télécommande/Remote control	oui