



4D066849A

REMARQUES

- Total (dB) : (B, G, N déjà rectifié)
- Conditions de fonctionnement :
Source d'alimentation : 380-415 V 50 Hz
Norme JIS
- Lieu de mesure : Chambre anéchoïque (valeur de conversion)
- Le bruit de fonctionnement est mesuré en chambre anéchoïque, s'il est mesuré dans les conditions d'installation réelles, il se trouve normalement au-dessus de la valeur établie en raison du bruit ambiant et de la réflexion acoustique.
- Emplacement du microphone.

| Échelle | 50 Hz |
|---------|-------|
| A | 54 |
| C | 60 |

