

NOTICE DE MISE EN OEUVRE

Kit d'adaptation S20 pour grilles HN 62-S-26

Référence SEIFEL	N° EDF	N° SEIFEL
GE S26/150 IP2X 2 branchements	69 80 502	68 099
GE S26/150 IP2X 3 branchements	69 80 503	68 100
GFC S26/150 IP2X	69 80 508	68 116
Kit S 20	69 80 504	68 102
Kit S 15	69 80 505	68 101

Installation dans socle type S 20 :


- PREPARATION DE LA GRILLE :




- . Déposer les modules L1 et L3 :
Faire une pression avec le pouce et glisser



- . Engager et visser 2 des 4 vis imperdables M8.



- . Engager et visser les 2 autres vis imperdables M8 dans les 2 pattes plastique fournies.
- . Mettre en place les 2 pattes S 20 ; appuyer jusqu'en butée.



- MISE EN PLACE DANS LE SOCLE S20 :

- . Mettre la grille en position sur les 4 bossages.
- . Visser les 4 vis

- . Mettre en place les modules L1 et L3 en les engageant sous les glissières : pousser jusqu'au clipsage.

POUR LE RACCORDEMENT, SE REPORTER A LA NOTICE DE MISE EN ŒUVRE DE LA GRILLE GE S26