



## REMARQUES

1.  Câblage tension composée.
2.  Câblage circuit de commande.
2. Tous les équipements et composants de câblage fournis sur site doivent respecter les réglementations en vigueur.
3. Utiliser uniquement des conducteurs en cuivre.
4. Pour des informations plus détaillées, se reporter au schéma de câblage de l'unité.
5. S'assurer de bien avoir installé l'interrupteur et le fusible sur la conduite d'alimentation électrique de chaque équipement.
6. Tous les câblages sur site et tous les composants nécessaires sur le site d'installation doivent être fournis par un électricien agréé.
7. L'unité doit être mise à la terre conformément à la réglementation en vigueur.
8. Ce schéma de câblage n'indique que les lignes générales de raccordement ; il n'a pas comme fonction d'illustrer tous les détails pour une installation particulière.
9. Ne jamais partager l'alimentation électrique de l'unité avec un autre équipement.
10. Indication uniquement en cas de conduites protégées.
11. Utiliser H07RN-F en l'absence de protection.