



+



+



### UTILISATION

Equipements nécessaires aux contrôles d'une installation électrique basse tension demandés par la NFC 15-100 : Terre, Continuité, Différentiels.

### COMPOSITION

- 1 x DT-300 mesureur contrôleur de la résistance de terre par méthode de boucle de terre qui, avec son enrouleur, fait aussi les contrôles de continuité, par exemple pour contrôler des liaisons équipotentielles
- 1 x DT-155 contrôleur de différentiel 10,30, 300, 500 et 650 mA
- 1 x M-995538 carnet de rapports de diagnostic de 50 feuillets détachables
- Notices des appareils
- 1 Etui souple de rangement : M-87292.
- Dimensions : 275 x 215 x 90 mm
- Masse : 1,450 kg
- Livré en emballage carton personnalisé avec poignée de transport.