



Description INTERRUPTEUR MAGNÉOTHERMIQUE

Code MT 250

Nombre de pôles 1P

Nombre de modules 1


Courant nominal 40 A

Courbe C

Tension nominale 230 - 400 V

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|
| Norme | EN 60898, EN 60947-2 | Fréquence nominale (Hz) | 50/60 Hz |
| Pouvoir de coupure EN 60898 230V (Icn) | 15000 A | Pouvoir de coupure EN 60898 (Ics) | 0,5 x Icn |
| Pouvoir de coupure EN 60947-2 230V (Icu) | 15 kA | Pouvoir de coupure EN 60947-2 (Ics) | 50% Icu |
| Tension d'isolement | 500 V | Tension nominale tenue à l'impulsion | 4 kV |
| Tension de fonctionnement minimum | 12V ca/cc | Tension de fonctionnement maximum | 440 Vca / 220 V cc |
| Endurance électrique | 10000 | Endurance mécanique | 20.000 |
| Section fil rigide | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ² | Section fil souple | <=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ² |
| Couple de serrage nominal | 2 Nm | Température d'utilisation | -25 +60 °C |
| Température de stockage | -40 +70 °C | Electrocod | 1411 |

DIMENSIONS



NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS S.A.S. 1, Rue du Rio Salado 91940
Les Ulis Cedex
Tel : +33 1 64 86 80 80

www.gewiss.com
www.gewiss@gewiss.fr
Dernière mise à jour 13/08/2019

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis