

EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity



dri211721100

Wir, / We,

Rittal GmbH & Co. KG • Auf dem Stützelberg • 35745 Herborn

Erklären, dass die Produkte / declare that the products

Wandanbau-Kühlgeräte Blue e+ Wall-mounted cooling units Blue e+

SK 3186.930	SK 3187.930	SK 3188.940	SK 3189.940	SK 3185.830
SK 3186.630	SK 3187.630	SK 3188.640	SK 3189.640	SK 3185.530
SK 3186.330	SK 3187.330	SK 3188.340	SK 3189.340	

folgenden Richtlinien entsprechen:
conform to the following Directives:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG - Machinery Directive 2006/42/EC

EMV-Richtlinie 2014/30/EU - EMC Directive 2014/30/EU

Angewandte harmonisierte Normen:
Applied harmonised standards:

EN ISO 12100	Sicherheit von Maschinen (Safety of machinery)
EN 60529	IP Schutzarten durch Gehäuse (IP code)
EN 60335-1 und -2-40	Sicherheit elektrischer Geräte (appliances - safety)
EN 61000-6-2:2005	Elektromagnetische Verträglichkeit (Electromagnetic compatibility)
EN 61000-6-3:2007/A1:2011	Elektromagnetische Verträglichkeit (Electromagnetic compatibility)

Zusätzlich angewandte technische Spezifikationen:
Additionally applied technical specifications:

UL 50E	Nema Schutzart (Enclosures for Electrical Equipment, Environmental Considerations)
DIN EN 14511-2	Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen (Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps)
UL 60335-1 und -2-40	Safety of Household and Similar Electrical Appliances
IEC 60335-1 Edition 5.1	Household and similar electrical appliances – Safety –
IEC 60335-2-40 Edition 5.0	Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers
ISO 5149	Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements -

Herborn, 24.01.22

Frank Himmelhuber, Geschäftsbereichsleiter FuE
Executive Vice President R&D

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produkts verliert diese EU-Konformitätserklärung ihre Gültigkeit.
In case of any amendments to the assembly not explicitly agreed with us, this EU Declaration of Conformity shall be invalidated.