



LCIE

LICENCE



CONDUITS ET PROFILES

LCIE N° : NF004_1112

Titulaire :
License Holder:

COURANT SAS
241 route de Dommartin; 01570 MANZIAT
France

Site de fabrication :
Factory:

COURANT SAS (N°0622CO)
241 route de Dommartin ; 01570 MANZIAT
France

Produit :
Product:

Systèmes de conduits pour la gestion du câblage - Conduits rigides
Conduit systems for cable management - Rigid conduit

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

COURANT

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

IRL 3321 - 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

IP42 - Non métallique / Non-metallic - Sans joints soudés / without soldered joint
Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 61386-1:2008 + A1:2019
EN 61386-21:2004+A11:2011

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n° LCIE n° 60005033, 60052077-552941A, 122674-645757A
174665-772355

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / *License* 645777A du/of 15/01/2014. Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 21/12/2021

Date de fin de validité / Expiry date:

Jérôme REYSSON
Responsable Certification / Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Accréditation
N° 5-0014
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license NF004_1112

Caractéristiques / Characteristics :

Système de conduit rigide : IRL 3321
Rigid conduit system

Couleurs gris /colours grey

Non-propagateur de flamme / Flame unpropagation

Classification : 33211242-010

Taille / <i>nominal size (mm)</i>	16	20	25	32	40	50	63
Ø intérieur mini/ <i>mini inside Ø (mm)</i>	13	13,6	18,2	24,9	31,5	44,3	57,3