

ATTESTATION DE CONFORMITE

CERTIFICAT D'ECONOMIE D'ENERGIE  
Opération n° **BAT-EQ-127**  
Luminaire d'éclairage de bâtiments tertiaires

**Secteurs d'application :**

- Bâtiments tertiaires existants.

**Conditions pour la délivrance de certificats :**

- Durée de vie calculée à 25°C  $\geq$  50 000 heures avec une chute de flux lumineux  $\leq$  20 % et à la méthode d'extrapolation TM21
- Efficacité lumineuse  $\geq$  140 lm/W.
- Facteur de puissance  $\geq$  0,9 quelle que soit la puissance.
- Taux de distorsion harmonique sur le courant inférieur à 25 %.

**Caractéristiques du luminaire :**

Nom et référence du luminaire	ECHO 927 38W - 16470419
Type de led et flux	LED SMD – 5752 Lumens
Efficacité lumineuse	151 Lumens / watt
Taux de distorsion harmonique	< 20 %
Groupe photobiologique	RG0

ELIGIBLE CEE