

**Interrupteur-sectionneur, DMV, 1000 A, 3P + N (âme massive), Fonction Arrêt en option, sans poignée rotative et axe de commande**

Référence **DMV-1000N/1**  
N° de catalogue **1814446**

### Gamme de livraison

Gamme				Interrupteur-sectionneur Interrupteur général Interrupteurs de maintenance
Identificateur de type				DMV
Fonction Arrêt				en option
				sans poignée rotative et axe de commande
<b>Remarques</b>				contacts visibles
Information sur la fourniture				Contact auxiliaire pouvant être monté ultérieurement. équipements complémentaires de raccordement inclus
Nombre de pôles				3P + N (âme massive)
<b>Circuits auxiliaires</b>				
				Contact F 0
				Contact 0
Degré de protection				IP00 IP20 avec capot de bornes
Forme				Montage en saillie
<b>Puissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz</b>				
400 V	P	kW		425
Courant assigné ininterrompu	$I_u$	A		1000
Remarque sur le courant assigné ininterrompu $I_u$				Courant assigné ininterrompu $I_u$ spécifié pour la section maximale.

### Caractéristiques techniques

#### Généralités

Conformité aux normes				IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204 Interrupteurs-sectionneurs selon IEC/EN 60947-3
Certifications				CE, RoHS, KEMA, EAC, Lloyds
Température ambiante				
En service	$\theta$	°C		-25 - +55
Stockage	$\theta$	°C		-30 - +80
Catégorie de surtension/Degré de pollution				III/3
Tension assignée de tenue aux chocs	$U_{imp}$	kV		12
Tension assignée d'isolement	$U_i$	V		1000
Position de montage				Quelconque

#### Circuits électriques

Valeurs mécaniques				
Nombre de pôles				3P + N (âme massive)
Circuits auxiliaires				
				Contact F 0
				Contact 0
Caractéristiques électriques				
Tension assignée d'emploi	$U_e$	V AC		690
Courant assigné ininterrompu	$I_u$	A		1000
Remarque sur le courant assigné ininterrompu $I_u$				Courant assigné ininterrompu $I_u$ spécifié pour la section maximale.
Tenue aux courts-circuits				
Protection par fusible				1000/630
Courant de court-circuit conditionnel	$I_q$	kA		$I_n = 1000: 50$

Courant de coupure		kA	In = 630: 100 In = 1000: 70 In = 630: 65
Contrainte thermique max.		kA <sup>2</sup> s	In = 1000: 4200 In = 630: 3200
Courant assigné de courte durée (1 s)	I <sub>cw</sub>	A <sub>eff</sub>	36000
Remarque sur le courant assigné de courte durée admissible I <sub>cw</sub>			courant de 0,3 secondes
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant	P <sub>vid</sub>	W	33.5

### Pouvoir de coupure

Pouvoir assigné de coupure cos φ selon IEC 60947-3		A	
400/415 V		A	6072
500 V		A	4600
690 V		A	3496
Séparation sûre selon EN 61140			
Pertes par effet Joule par circuit sous I <sub>e</sub>		W	44.75
Longévité mécanique	manœuvres		5000
Tension alternative			
AC-21A			
Courant assigné d'emploi interrupteur			
400 V 415 V	I <sub>e</sub>	A	1000
500 V	I <sub>e</sub>	A	1000
690 V	I <sub>e</sub>	A	1000
AC-22A			
Courant assigné d'emploi interrupteur			
400 V 415 V	I <sub>e</sub>	A	1000
500 V	I <sub>e</sub>	A	1000
690 V	I <sub>e</sub>	A	1000
AC-23A			
Courant assigné d'emploi interrupteur			
400 V 415 V	I <sub>e</sub>	A	759
500 V	I <sub>e</sub>	A	575
690 V	I <sub>e</sub>	A	437
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz	P	kW	
400 V 415 V	P	kW	425
500 V	P	kW	425
690 V	P	kW	425

### Sections raccordables

Raccordement par barres		mm <sup>2</sup>	600
Vis de raccordement			M12 x 35
Couple de serrage vis de raccordement		Nm	28

### Grandeurs caractéristiques relevant de la sécurité

Remarques			Valeurs B10 <sub>d</sub> selon EN ISO 13849-1, tableau C1
-----------	--	--	---

### Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée	I <sub>n</sub>	A	1000
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant	P <sub>vid</sub>	W	33.5
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant	P <sub>vid</sub>	W	0
Puissance dissipée statique, dépendante du courant	P <sub>vs</sub>	W	0
Pouvoir d'émission de puissance dissipée	P <sub>ve</sub>	W	0
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	55
Certificat d'homologation IEC/EN 61439			
10.2 Résistance des matériaux et des pièces			
10.2.2 Résistance à la corrosion			Les exigences de la norme produit sont respectées.

10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe		Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale		Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle		Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV		Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Elevation		Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc		Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions		Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes		Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite		Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques		Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel		Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes		Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur		Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement		
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle		Sous la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs		Sous la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante		Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement		Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits		Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique		Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique		Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

## Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Interrupteur-sectionneur (EC000216)		
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Sectionneur, interrupteur, commutateur / Sectionneur à coupure en charge compact (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])		
finition interrupteur général		oui
finition interrupteur de maintenance/réparation		oui
finition interrupteur de sécurité		non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence		oui
finition de l'inverseur		non
nombre d'interrupteurs		1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA	V	690
tension de fonctionnement normale	V	690 - 690
courant permanent nominal (Iu)	A	1000
courant permanent nominal, AC-23, 400 V	A	759
courant permanent nominal, AC-21, 400 V	A	1000
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V	kW	0
courant nominal de courte durée admissible Icw	kA	36
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V	kW	425
puissance de commutation à 400 V	kW	375
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq	kA	100
nombre de pôles		4
nombre de contacts auxiliaires à ouverture		0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture		0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions		0
commande motorisée en option		non
commande motorisée intégrée		non
déclencheur voltmétrique en option		non
type de construction de l'appareil		appareil complet installé dans un boîtier
convient pour montage au sol		oui
adapté à une fixation frontale à 4 trous		non
adapté à une fixation frontale centrale		non

adapté à un montage en distributeur			oui
adapté à un montage intermédiaire			non
couleur de l'élément d'actionnement			autre
finition de l'élément d'actionnement			autre
verrouillable			non
type de raccordement du circuit principal			raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant			IP20
degré de protection (NEMA)			autre