

ATTESTATION DE CONFORMITE

CERTIFICAT D'ECONOMIE D'ENERGIE
Opération n° **BAT-EQ-127**
Luminaire d'éclairage de bâtiments tertiaires

Secteurs d'application :

- Bâtiments tertiaires existants.

Conditions pour la délivrance de certificats :

- Durée de vie calculée à 25°C \geq 50 000 heures avec une chute de flux lumineux \leq 20 % et à la méthode d'extrapolation TM21
- Efficacité lumineuse \geq 140 lm/W.
- Facteur de puissance \geq 0,9 quelle que soit la puissance.
- Taux de distorsion harmonique sur le courant inférieur à 25 %.

Caractéristiques du luminaire :

Nom et référence du luminaire	RODIO 1887 HE 158W - 41474300
Type de led et flux	LED SMD – 24236 Lumens
Efficacité lumineuse	153 Lumens / watt
Taux de distorsion harmonique	< 20 %
Groupe photobiologique	RG0

ELIGIBLE CEE