



AL-205



AL-201/C1



AL-240-Z

AL-260-Z



M-87292



ALM-6/25



ALP-06



AL-209-L



AP-467 x2



AL-208-D



AL-208-C

UTILISATION

Dotation pour consignation sur ouvrage électrique basse tension en application des prescriptions de sécurité de la norme NF C 18-510.

COMPOSITION DU KIT

- 1 Sac de transport : M-87292
- 1 Cadenas à anse isolée de 50 mm : AL-260-Z
- 1 Cadenas à anse de 50 mm et de Ø 4 mm : AL-240-Z
- 1 Condamnateur multiple : AL-205
- 1 Moraillon : ALM-6/25
- 1 Condamnateur multiple : ALP-06
- 1 Condamnateur de disjoncteur petit modèle (avec mini cadenas) : AL-201/C1
- 1 Condamnateur de disjoncteur modèle moyen (droit) : AL-208-D
- 1 Condamnateur de disjoncteur modèle moyen (à bec) : AL-208-C
- 1 Condamnateur multiple de disjoncteur grand modèle : AL-209-L
- 2 Macarons AP-467
- Poids du kit : 1 kg.