

**PANNEAU LED**

Réf / Ref	Désignation / Designation	Puis. / Power	Temp K° / Color
BL04362004	TF090-DALLE BACKLIT PRISM UGR19-600x600-30W-4000K-repiquable	30W	4000K
BL04302001	TF106-DALLE PRO PRISM UGR19 CHANTIER X6 PCS-600X600-30W-4000K	30W	4000K
BL04302004	TF107-DALLE PRO PRISM UGR19-600X600-30W-3000K-repiquable	30W	3000K
BL04302003	TF108-DALLE PRO PRISM UGR19-300X1200-30W-4000K-repiquable	30W	4000K
BL04302005	TF109-DALLE PRO PRISM-UGR19-300X1200-30W-3000K-repiquable	30W	3000K
BL04302002	TF110-DALLE TECH UGR19-DALI PUSH DIM-PRISM-600X600-30W-4000K	30W	4000K
PL04302001	DALLE BACKLIT-30W-UGR19-PRISM-4000K-2 PIECES	30W	4000K
BL04302006	DALLE TECH PRISM UGR19 DALI PUSH DIM-CHANTIER X6-30W-4000K	30W	4000K
BL04365402	DALLE TECH IP65 FACADE-600X600-3CCT-3PUISSANCES	30W - 36W - 40W	3000K-4000K-6000K
BL04366502	DALLE TECH IP65 TOTAL-600X600-40W-4000K	40W	4000K

Par le présent document, les produits répertoriés ci-dessus sont certifiés conformes aux directives et normes suivantes :

**Directives Européennes / European Directives**

2011/65/EU	2014/30/EU
2014/35/EU	

**Normes Européennes Appliquées / Applied European standards**

(UE) 2019/2015 :2019-03-11	(UE) 2019/2020 :2019-10-01
EN 55015 :2013+A1 :2015	EN 60598-1 :2015
EN 60598-2-1 :1989	EN 61000-3-2 :2014
EN 61000-3-3 :2013	EN 62471 :2008
EN 62493 :2015	EN 60598-2-2 :2012
EN 61547:2009	

Test de résistance au fil incandescent 650°C

Groupe du risque photo biologique : Groupe 0

Date d'émission du document : 12 Décembre 2023

Signature



Laurent RENARD  
Président