



VALLOX RÖKBEGRÄNSARE

MÄTTSKISSER



INSTALLATION



BESKRIVNING AV FUNKTIONER

Vallox Rökbegränsare


- Vid installation i flerfamiljshusens gemensamma kanalsystem måste en Vallox Rökbegränsare anslutas till KTX A och KTD A spiskåpor.
- Vallox Rökbegränsarens frånluftsventil (KSO-125) är låst så att den uppfyller kraven för rökbegränsare (42 dm³/s @ 100 Pa), och dess lägsta och maximala luftflöde kan justeras separat.

PRODUCTNUMMERS

Modell	Product nummer	VVS-nummer	Elnummer
Vallox Rökbegränsare	4107216	7911286	8503604

Revision	Datum	Ritare	Förändra			Mål Abonnent Adress 1 Adress 2			STYRDIAGRAM OCH MÄTTRITNING		
									Vallox Rökbegränsare		

VALLOX RÖKBEGRÄNSARE



Frånluftsventilen (KSO-125) är låst så att den uppfyller de krav som ställs på rökbegränsaren (42 dm³/s @ 100 Pa).
Frånluftsventilen får inte justeras!

Revision	Datum	Ritare	Förändra			Mål			STYRDIAGRAM OCH MÄTTRITNING		
						Abbonnent			Vallox Rökbegränsare		
						Adress 1					
						Adress 2					
				Ritare RITARE	Designer DESIGNER	Projectnummer 001	Datum DATUM	Revision ...	Ritningsnummer 001	Sida 02 /02	